


LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	Centrala oddymiania grawitacyjnego
	Siłownik 24V (dostarczony z oknem oddymiającym)
	Czujka pogodowa
	Ręczny przycisk oddymiania
	Przycisk przewietrzania
	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa
OKABLOWANIE	
	Przewód HDGs 3x2,5mm ² PH90
	YnTKSYekw 4x2x0,8mm ²
	YnTKSYekw 2x2x0,8mm
	Przewód HTKSH 2x1mm ² PH90 montaż na uchwyłach systemowych E-90
	HDGs 3x2,5mm ² (Zasilanie centr.)

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
 <p>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARIUSZ SZCZURASZEK</p> <p>ul. Szkolna 8 63-400 Ostów Wielkopolski</p>		<p>data:</p> <p>MAJ 2019r.</p>
<p>BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NOWEJ WSI IŁAWECKIEJ</p> <p>Nowa Wieś Iławecka, 11-220 Górowo Iławeckie obr. Nowa Wieś Iławecka działki nr 102/9, 102/13, 111/2</p>		<p>rys. nr</p> <p>SSP-06</p>
<p>Inwestor: Gmina Górowo Iławeckie ul. Kościuski 17 11 - 220 Górowo Iławeckie</p>		
<p>Instalacja oddymiania grawitacyjnego KL3, KL5 - Schemat</p>		<p>skala</p> <p></p>
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT ELEKTRYKA	<p>mgr inż. Wojciech Gąsiorok nr ewid. WKP/0392/PWOE/12 upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</p>	
SPRAWDZAJĄCY ELEKTRYKA	<p>mgr inż. Krzysztof Kazimierz Just nr ewid. WKP/0175/POOE/09 upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</p>	
ASYSTENT ELEKTRYKA	inż. Grzegorz Wozniak	