

Oznaczenie i numer postępowania: **„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy (Program BBO)” - WZP.271.86.2024.B.**

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

Jaką minimalną średnicę rur słupów konstrukcyjnych dużego zestawu zabawowego należy zastosować?

**Odpowiedź.**

**Zamawiający informuje, że minimalna średnica rur słupów konstrukcyjnych dużego zestawu zabawowego wynosi 130mm.**

**Pytanie 2.**

Proszę o informację czy słupy konstrukcyjne mogą zostać wykonane ze stali nierdzewnej których nie trzeba dodatkowo zabezpieczać antykorozyjnie? Stal nierdzewna jest odporniejsza na warunki atmosferyczne.

Proszę również o informację w jakim celu zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej ma zostać pomalowana na kolor brązowy? Farba będzie się wycierać podczas użytkowania, istnieje możliwość mechanicznego uszkodzenia powłoki lakierniczej przez co będzie to wyglądało nieestetycznie.

**Odpowiedź.**

**Zamawiający zgadza się na wykonanie słupów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza wykonanie zjeżdżalni bez malowania powłoką lakierniczą.**

**Pytanie 3.**

Czy w zakresie zadania należy przyjąć kierownika budowy?

**Odpowiedź.**

**Zgodnie z pkt XXI SWZ wykonawca musi wykazać, że dysponuje między innymi osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.**

**Pytanie 4.**

Poproszę o udostępnienie wizualizacji zabawki - TUNEL.

**Odpowiedź.**

**Zamawiający zamieszcza zdjęcie istniejącego urządzenia zabawowego – tunel.**



**Pytanie 5.**

Proszę o wskazanie czego ma dotyczyć renowacja zabawek z demontażu do ponownego montażu? Proszę o zdjęcia prac do wykonania - w sensie napraw.

**Odpowiedź.**

**Zamawiający informuje, że renowacja istniejących zabawek dotyczy wykonania ich nowych fundamentów, usunięcie rdzy z elementów żarzewiałych oraz naprawy następujących urządzeń:**

- **Pociąg z wagonem: wymiana zniszczonych desek na daszku – 3 szt. oraz konserwacja i impregnacja wszystkich elementów drewnianych,**





- Samochód na sprężynie: stalową ramę samochodu poddać procesowi piaskowania oraz ponownego malowania proszkowo,





- Tunel na sprężynie: montaż 4 elementów „zaślepek”,



- Bujak z ramą: wymiana i montaż całej trzysłupkowej poręczy na nową.



**Pytanie 6.**

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli: WYMIANA MOCOWAŃ SZTACHET NA ELEMENTY ZŁĄCZNE NIERDZEWNE W OGRODZENIU?

Proszę o przykładowe zdjęcie, o co chodzi?

**Odpowiedź.**

**Zamawiający informuje, że należy wymienić wszystkie zardzewiałe śruby mocujące sztachety do konstrukcji ogrodzenia na elementy łączne nierdzewne.**

**Pytanie 7.**

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

**Odpowiedź.**

**Zamawiający informuje, że aktualny stan zagospodarowania działki przedstawiony jest na rysunku projektu zagospodarowania terenu sporządzonym na mapie do celów projektowych.**

**Pytanie 8.**

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

**Odpowiedź.**

**Zamawiający informuje, że nie istnieją ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych.**

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający może podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ograniczenie zaangażowania podmiotów, których koszty nie pozwalają na zmieszczenie się w budżecie

**Odpowiedź.**

**Zgodnie z art. 222 ust. 4 uPzp informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia udostępni na stronie internetowej**

**prorowadzonego postępowania po upływie terminu składania ofert, a przed terminem ich otwarcia.**

**Pytanie 10.**

Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi?

**Odpowiedź.**

**Zamawiający informuje, iż miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi zostanie ustalone z Użytkownikiem w trakcie prowadzenia robót.**

**Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b. umowy do niniejszego postępowania, Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy może żądać w terminie 7 dni – stosownego oświadczenia potwierdzającego wywóz i utylizację materiałów odpadowych, budowlanych, pochodzących z rozbiórek oraz wykopów zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.**

**Pytanie 11.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę niemalowanie ślizgu na kolor brązowy? Informujemy, że nie praktykuje się malowania stali nierdzewnej, gdyż wtedy ona traci swoje właściwości. W przypadku konieczności zapewnienia koloru brązowego prosimy o dopuszczenie ślizgu z LDPE.

**Odpowiedź.**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.**

**Pytanie 12.**

Prosimy o wskazanie ogrodzenia, w którym należy wymienić mocowania sztachet – rodzaj i łączną długość i liczbę elementów.

**Odpowiedź.**

**Zamawiający informuje, że ogrodzenie znajduje się na placu zabaw z urządzeniami zabawowymi do naprawy i konserwacji. Ogrodzenie sztachetowe o długości około 65m.**



**Pytanie 13.**

Czy Zamawiający będzie wymagał dokumentu poświadczającego utylizację odpadów?

**Odpowiedź.**

**Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b. umowy do niniejszego postępowania, Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy może żądać w terminie 7 dni – stosownego oświadczenia potwierdzającego wywóz i utylizację materiałów odpadowych, budowlanych, pochodzących z rozbiórek oraz wykopów zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.**

**Pytanie 14.**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu w ramach zdolności technicznej lub zawodowej w następujący sposób:

"posiada doświadczenie w postaci wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednego zamówienia o wartości brutto minimum 65 000,00 zł, polegającego na budowie lub modernizacji placu zabaw obejmującej montaż lub modernizację nawierzchni bezpiecznej".

Taka zmiana pozwoli nam na przygotowanie korzystnej oferty dla zamawiającego,

**Odpowiedź.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału postępowaniu.**

Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami:

Patrycja Regulska  
Mariusz Wojtyszyn