

Zakładane ilości gniazd elektrycznych, informatycznych, włączników oraz źródeł światła w zakresie modernizacji pomieszczeń dla Przychodni Chorób Zakaźnych.

Dla Pokoi Zabiegowych oraz Gabinetów lekarskich przyjęto:

1. Gniazda elektryczne 230V – 2 zestawy po 4 szt
2. Gniazda informatyczne – 2 szt
3. Włączniki oświetlenia – 1 szt
4. Oprawy oświetleniowe, sufitowe LED – 2 szt
5. Okablowanie zasilania oraz oświetlenia – około 30 mb

Dla węzłów sanitarnych, brudownika i pom. Porządkowego

1. Gniazda elektryczne 230V – 2 szt (lub 1 szt podwójna)
2. Włączniki oświetlenia – 1 szt
3. Oprawy oświetleniowe, sufitowe LED – 1 szt w brudowniku i pom. Porządkowym, 2 szt w węzłach sanitarnych
4. Okablowanie zasilania oraz oświetlenia – około 30 mb

Korytarz i poczekalnia

1. Gniazda elektryczne 230V – 1 szt
2. Włączniki oświetlenia – 2 szt w układzie schodowym
3. Oprawy oświetleniowe, sufitowe LED – 6 szt
4. Okablowanie zasilania oraz oświetlenia – około 60 mb

Rejestracja

1. Gniazda elektryczne 230V – 1 zestaw 6 szt
2. Gniazda informatyczne – 2 szt
3. Włączniki oświetlenia – 1 szt
4. Oprawy oświetleniowe, sufitowe LED – 1 szt
5. Okablowanie zasilania oraz oświetlenia – około 30 mb

Pomieszczenie socjalne i szatnia

1. Gniazda elektryczne 230V – 2 zestawy po 4 szt
2. Gniazda informatyczne – 1 szt
3. Włączniki oświetlenia – 1 szt
4. Oprawy oświetleniowe, sufitowe LED – 2 szt
5. Okablowanie zasilania oraz oświetlenia – około 30 mb