



Obwód	Zasilanie	kont. napi?cia
Odbiór	zas. rozd.	
Lokalizacja	PARTER	
Pi (kW)	18,6	
Przewód	YLY?o 5x10	

RG/O1	RG/O2	RG/O3	RG/O4	RG/O5	RG/O6	RG/G1	RG/G2	RG/G3	RG/G4	RG/G5	RG/G6	RG/G7	RG/G8	RG/G9	RG/G10
zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 1-faz	zestaw 3-faz	zestaw 3-faz	zestaw 3-faz
PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PI?TRO	PI?TRO	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PI?TRO	PI?TRO	PARTER	PI?TRO	PARTER
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	5
YDYp?o 3x1,5	YDYp?o 3x1,5	YDYp?o 3x1,5	YDYp?o 3x1,5	YDYp?o 3x1,5	YDYp?o 3x1,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 5x2,5	YDYp?o 5x4	YDYp?o 5x4