

ZAP.271.9.2023.ASK (P1-5)

Góra Kalwaria, dnia 15.05.2023 r.

Wszyscy Zainteresowani

Dot. postępowania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplinku”

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do postępowania proszę o informację czy Zamawiający dopuści cesję wiarytelności polegającą na przeniesieniu wiarytelności na podwykonawcę? Prosimy o wprowadzenie do umowy dot. podwykonawstwa możliwości dopuszczenia przez Zamawiającego w treści umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zapłatę wymagalnego wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przy jednoczesnym potrąceniu tej należności z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz nr 1

Zbycie roszczeń i praw wobec Zamawiającego na inną osobę, określone jest w par. 5 ust. 9 istotnych postanowień umowy (zał. nr 6)
Zamawiający nie dokonuje zmian w istotnych postanowieniach umowy w tym zakresie.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o udostępnienie zestawienia wyposażenia oraz specyfikacji wyposażenia, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedz nr 2

Zamawiający udostępniła uaktualnioną Szczegółową Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawierającą zestawienie wyposażenia i jego specyfikację.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1

W dokumentach załączonych przez Zamawiającego koszt inwestycji to 9,7mln zł, natomiast wg planu postępowań Zamawiający posiada jedynie 4,2 mln. zł przeznaczone na ten cel. Proszę o informację, jaki budżet Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

Odpowiedz nr 1

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 PZP, bezpośrednio przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Zestaw nr 4

Pytanie nr 1

Proszę o informację, czy osłony grzejnikowe wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedz nr 1

Osłony grzejnikowe wchodzą w zakres zamówienia.

Zestaw nr 5

Pytanie nr 1

W przedmiarze oraz w opisie znajdują się informacje dotyczące kanału instalacyjnego znajdującego się pod posadzką sali gimnastycznej. Proszę o wskazanie, gdzie dokładnie występuje ten kanał lub o zamieszczenie jego rysunków.

Odpowiedz nr 1

Kanał instalacyjny podpodłogowy znajduje się przy ścianie szczytowej budynku Sali Gimnastycznej (od strony kotłowni i pom. wodomierza). Znajdują się w nim przewody instalacji c.o., instalacji c.t. i instalacji wodociągowej.
Wrysowany jest na rzucie sali gimnastycznej w postaci przebiegu oraz przekroju a-a - Architektura Rys A1.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 25.05.2023 r.; godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zmienia się również termin związania ofertą na dzień 23.06.2023 r.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

/-/ Mateusz Baj