poz. WL-1

szt. 1

Ls=965cm;





WL-1
Nr 1 #12 B500SP
L=408,0 szt. 97
co10cm

WL-1
Nr 2 22#12
B500SP-L=1005

poz. WL-2

szt. 1

Ls=155cm;



WL-2
Nr 4 #12 B500SP
200,0
15
L=230,0 szt. 5
15

WL-2
Nr 1 #12 B500SP
L=200,0 szt. 5
200,0



WL-2
Nr 3 #8 B500SP
L=136,0 szt. 33

poz. WL-3

szt. 1

Ls=635cm;



WL-3
Nr 2 #16 B500SP
15
L=720,0 szt. 6
680,0
25

WL-3
Nr 1 #16 B500SP
L=680,0 szt. 6
680,0



WL-3
Nr 3 #8 B500SP
L=104,0 szt. 86



wytyki dla słupa żelbetowego
WL-3
Nr 4 2#12
B500SP-L=189,0

poz. WL-4

szt. 1





WL-4
Nr 4 28#10-co15cm
B500SP-L=415

WL-4
Nr 1 24#10-co15cm
B500SP-L=350

WL-4
Nr 2 16#10-co15cm
B500SP-L=185



WL-4
Nr 3 8#10-U-15,0
B500SP-L=113,0

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna			
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP			
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			#8	#10	#12	#16
							[m]			
WL-1										
1	12	B500SP	4,08	97	1	97			395,76	
2	12	B500SP	10,05	22	1	22			221,10	
WL-2										
1	12	B500SP	2,00	5	1	5			10,00	
3	8	B500SP	1,36	33	1	33	44,88			
4	12	B500SP	2,30	5	1	5			11,50	
WL-3										
1	16	B500SP	6,80	6	1	6				40,80
2	16	B500SP	7,20	6	1	6				43,20
3	8	B500SP	1,04	86	1	86	89,44			
4	12	B500SP	1,89	2	1	2			3,78	
WL-4										
1	10	B500SP	3,50	24	1	24		84,00		
2	10	B500SP	1,85	16	1	16		29,60		
3	10	B500SP	1,13	8	1	8		9,04		
4	10	B500SP	4,15	28	1	28		116,20		
Razem długość prętów						[mb]	134,32	238,84	642,14	84,00
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,617	0,888	1,578
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	53,1	147,4	570,2	132,6
Masa łącznie						[kg]	903,3			

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów przyległych oraz całością dokumentacji.
2. Wymiary prętów podano po obrysie zewnętrznym.
3. Promienie zagięcia prętów wykonać zgodnie z PN-B-03264, o ile nie podano inaczej.
4. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary, ilości i zestawienia przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wszelkie rozbieżności powinny być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót.
5. Zastosować beton z kruszywem o max. uziarnieniu dg≤8mm.
6. Wieńce betonować łącznie ze stropami
7. Zbrojenie w wieńcach należy uciąglać łącząc pręty na zakład długości min 60cm
8. Przed zabetonowaniem wieńców wystawić pręty łącznikowe dla słupów żelbetowych.

Sposób opisywania wymiarów strzemion



OZNACZENIA NA PRĘTACH



Klasa ekspozycji - XC1
BETON B30 (C25/30) Stal A-IIIN (B500SP)
Max wartość w/c = 0,65
Min zawartość cementu - 260 kg/m³
Nominalna grubość otuliny - 25 mm

WYLEWKI ŻELBETOWE W STROPIE 1:25

0

PT-K-10