RK



Po = 4,78 kW

Io = 7,4 A





Szafa naścienna, 800x 550x350. IP55, II klasa izolacyjności montowana na tynku,

Na wewnętrznej ścianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robót elektrycznych umieści czytelną dokumentację powykonawczą rozdzielnicy zabezpieczoną w sposób trwały (zalaminowaną)

Rozdzielnica zlokalizowana w kotłowni

Rozdzielnica będzie posiadać rezerwę na aparaty minimum 30%

Biuro projektowo-usługowe ALLprojekt ul. Stary Rynek 8/4a, 65-106 Zielona Góra			tel: 669478726 allprojekt@wp.pl
OBIEKT: Modernizacjia energetyczna budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze - modernizacja istniejącej kotłowni w budynku "A". ul. R. Traugutta miasto Kamienna Góra, nr działki 276 jed. ewid. 020701-1 Kamienna Góra			SKALA - BRANŻA: INST. ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY RK			
PROJEKTANT: (INSTALACJE ELEKTR.)	mgr inż. MAREK WROTKOWSKI UPR. LBS/0055/PBE/18		Data: 01.2021
SPRAWDZAJĄCY: (INSTALACJE ELEKTR.)	inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI UPR. 182/76/ZG		RYSUNEK NR E1