

Nr sprawy: ZP.271.1.9.2023.SZ

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu **27.11.2023 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 146008Z Sarnowo – Lubowo**”, w poniższym zakresie:

- I. „...Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej, na której ma być wykonana nowa nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych, wykonana jest z gruzu w większości ceglanego. W nawierzchni występują lokalnie doły i zaniżenia z kałużami wody napływającej z terenu leśnego. Odcinkami brak jest rowów przydrożnych, a szerokość istniejącej nawierzchni mającej stanowić podłoże pod nową nawierzchnię z płyt żelbetowych wielootworowych jest mniejsza niż 3,00 m. Zakres robót wskazany w przedmiarze robót i opisie przedmiotu zamówienia przewiduje wykonanie jedynie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm a nie przewiduje remontu istniejącej dziurawej nawierzchni, profilowania jej ani wykonania poszerzeń w miejscach najwęższych.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający przewiduje, przed wykonaniem warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm dokonanie profilowania i remontu wyeksploatowanej, istniejącej nawierzchni z gruzu ceglanego?

Jeśli tak to w jakim zakresie i z jakiego materiału?

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie niezbędnych poszerzeń istniejącej konstrukcji nawierzchni z gruzu ceglanego w takim zakresie aby uzyskać wskazaną w zamówieniu szerokość projektowanej korony drogi równą 3,50 m?

Jeżeli tak, to w jakim zakresie i jaka będzie konstrukcja tych poszerzeń?

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający przewiduje odtworzenie, regulację i pogłębienie rowów przydrożnych, tak aby zapewnić sprawny odpływ wód opadowych z korpusu drogi?...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

ad. pyt.1 W przypadku wystąpienia ubytków lub nierówności należy je uzupełnić kruszywem łamanym 0-31,5.

ad. pyt.2 Poszerzenie należy wykonać w przypadku niewystarczającej szerokości istniejącej nawierzchni pod płytami. Konstrukcja na poszerzeniach: 20 cm podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, 10 cm warstwa odsączająca z piasku. Pobocze (warstwa 12cm po zagęszczeniu) należy wykonać na rodzimym gruncie.

ad. pyt.3 Roboty związane z odtworzeniem rowów nie są przedmiotem zamówienia

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ.

Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Załącznikach nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Dziadul

.....
Sekretarz Gminy

(podpis kierownika Zamawiającego)