

## GMINA WIĄZOWNICA

ul. Warszawska 15  
37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie  
tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32  
NIP 792-20-31-567 REGON 650900364  
IZ.271.28.2022

Wiązownica, 14.09.2022 r.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Nr 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na realizację zadania pn. Budowa trybun sportowych, oświetlenia, bieżni tartanowej, parkingu wraz z wymianą nawierzchni płyty boiska na stadionie portowym w m. Wiązownica

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w związku ze złożonymi pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wyjaśnia:

#### Pytanie nr 1

W przetargu na Budowa trybun sportowych, oświetlenia, bieżni tartanowej, parkingu wraz z wymianą nawierzchni płyty boiska na stadionie sportowym w m. Wiązownica, jednym z przedmiotów zamówienia jest wymiana (przebudowa) nawierzchni boiska treningowego. W Projekcie zagospodarowania działki, str. 22, zamieściliście Państwo wymagania dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy. Jako uznany, łódzki producent tkanej sztucznej trawy pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż opisane przez Zamawiającego w Projekcie parametry sztucznej trawy wskazują na produkt o niskiej jakości i krótkiej żywotności. Opisujecie sztuczną trawę z wykorzystaniem kilku parametrów, co może spowodować instalację produktu słabego, który szybko się zużyje.

Zamawiającemu powinno zależeć na tym, aby produkt zainstalowany na boiskach był bezpieczny, wytrzymały, wysokiej jakości, dający gwarancję długotrwałego użytkowania i zapewniający wysoki komfort jego użytkownikom.

1. Prosimy Zamawiającego o podwyższenie parametrów i wymaganie sztucznej trawy o następujących parametrach:
  - trawa tkana,
  - wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulatu EPDM z recyklingu,
  - dtex pęczka – min. 12.000,
  - grubość włókna – min. 300  $\mu\text{m}$ ,
  - ilość pęczków – min. 10.000/m<sup>2</sup>,
  - masa runa – min. 1 600 g/m<sup>2</sup>,
  - siła wyrywania pęczka - min. 70 N
  - przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h
  - rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.
  - podkład trawy : w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen) – 100 % poliolefinowy,
  - nie dopuszcza się zastosowania w trawie warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu,
  - kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,
  - linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie.

Na boiskach pełnowymiarowych powinna być instalowana sztuczna trawa o najwyższej

jakości, długiej żywotności, a wszystkie parametry powinny być potwierdzone stosownymi badaniami i certyfikatami.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź w zakresie parametrów i wymagań dla sztucznej trawy została udzielona w odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców.

Proszę zapoznać się z treścią odpowiedzi nr 2.

**Pytanie nr 2**

Prosimy Zamawiającego o wymaganie dokumentów dotyczących sztucznej trawy, które Oferent musi przedstawić jako przedmiotowe środki dowodowe:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę (w oryginale) z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulatu) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) na poziomie minimum FIFA Quality
- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
- raport z badań niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),
- próbkę oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź w zakresie parametrów i wymagań dla sztucznej trawy została udzielona w odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców.

Proszę zapoznać się z treścią odpowiedzi nr 2.

Zamawiający informuje ponadto, że w związku z wniesionymi pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami, w celu właściwego przygotowania ofert z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, korekt i modyfikacji treści SWZ Zamawiający przedłużył już termin składania ofert.

Proszę zapoznać się z treścią odpowiedzi nr 2.

**Wójt Gminy  
Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa
3. a/a