



GPiK-ZP.271.39.2023

Złotów, 14 lipca 2023 r.

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)”.

W dniu 12 lipca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający potwierdza, że oprawa ma mieć możliwość wymiany zasilacza bez konieczności wymiany źródła światła. Informujemy, że oprawy wyposażone w moduł zasilający na płytce LED charakteryzują się niższą żywotnością, a uszkodzenie modułu świetlnego lub zasilającego wiąże się z wymianą całego elementu.

**Pytanie 2.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający celem weryfikacji spełnienia wymagań specyfikacji zawartej w przetargu wymaga złożenia dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

- a. kart katalogowych
- b. Certyfikatu ENEC+ ofertowanych opraw,
- c. Certyfikatu ENEC oferowanych opraw
- d. Raportu z badania LM80 potwierdzającego deklarowaną żywotność źródeł światła.

Powyższe dokumenty gwarantują, że zaoferowane produkty spełniają podstawowe normy i dzięki temu są bezpieczne dla użytkowników i instalatorów oraz, że parametry deklarowane przez producenta są zgodne z rzeczywistością.

**Pytanie 3.**

Zgodnie z zał. Nr 2 do umowy – inwentaryzacja geoinformatyczna warstwa tematyczna Latarnie – Zamawiający wymaga opraw do iluminacji kościoła, aresztu oraz naświetlaczy. Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć oprawy do iluminacji oraz naświetlacze?

Wnosimy o udostępnienie specyfikacji opraw iluminacyjnych i naświetlaczy.

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową 5700 K dla opraw na przejścia pieszych. Informujemy, że temperatura barwowa 5700K jest powszechna i szeroko dostępna dla LED'ów wśród renomowanych producentów.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury otoczenia pracy opraw od -30°C Do +40 °C. Informujemy, że warunki atmosferyczne w Polsce nie wymagają stosowania opraw z dopuszczeniem do pracy w temperaturze +50 °C . Temperatury w nocy rzadko przekraczają +20 °C

**Pytanie 6.**

Zamawiający w SWZ wskazuje, że obliczenia mają być wykonane w ogólnodostępnych programach typu Dialux. Czy Wykonawca słusznie interpretuje, że obliczenia można również wykonać w ogólnodostępnym programie typu Relux?

### Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości montażu opraw w przypadku nie spełnienia wymagań normy pn-en 13201, a wszelkie koszty związane z wymianą wysięgnika pokrywa wykonawca.

### Pytanie 8.

Wnosimy o udostępnienie danych pozwalających na wykonanie obliczeń dla przejść dla pieszych. Dane w zał. nr 2 do umowy nie pozwalają na wykonanie obliczeń przejść dla pieszych.

### Pytanie 9.

Wnosimy o uzupełnienie zał. nr 2 do umowy o typ przewidzianej oprawy po modernizacji. Kolumna H „typ oprawy” wskazuje na bardzo dużo liczbę typów opraw.

Wnosimy o przypisanie oprawy drogowej lub parkowej dla każdego typu z kolumny H.

### Pytanie 11.

Wnosimy o udostępnienie obliczeń referencyjnych.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:

**Ad. 1.** TAK, oprawa ma mieć możliwość wymiany albo panelu albo zasilacza albo innego komponentu osobno, bez konieczności wymiany całej oprawy.

**Ad. 2.** Zamawiający nie będzie wymagał złożenia dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci: kart katalogowych, Certyfikatu ENEC+ ofertowanych opraw, Certyfikatu ENEC oferowanych opraw, Raportu z badania LM80 potwierdzającego deklarowaną żywotność źródeł światła. Powyższe dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia po podpisaniu umowy a które będą sprawdzane przez przedstawiciela Zamawiającego..

**Ad. 3.** Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego

**Ad. 4.** Tak.

**Ad. 5.** Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego

**Ad. 6.** Tak. Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego

**Ad. 7.** W technicznie uzasadnionych przypadkach tak. Przy słupach ozdobnych nie

**Ad. 8.** Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego

**Ad. 9.** Odpowiedź na tego typu pytanie została już udzielona przez Zamawiającego

**Ad. 11.** Odpowiedź na powyższe pytania została udzielona przez Zamawiającego przy wcześniejszych odpowiedziach na zapytania.

Wz. Burmistrza  
*Tomasz Stoltmann*  
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
St. Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22