

Ldz. 1744/DZ/2022

Września, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap I”

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na wnioski do treści SWZ w następującym zakresie:

Wniosek dostarczony w dniu 11.04.2022 r.

Pytanie 1: W dokumentacji ST VI -TECHNOLOGIA ORAZ ROBOTY MONTAŻOWE SIECI TECHNOLOGICZNYCH, URZĄDZEŃ I ARMATURY zawarto wymagania dotyczące przepływomierzy elektromagnetycznych, natomiast w TOM VI – SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE, WYCIĄG NR 1- REAKTORY BIOLOGICZNE załącznik Rozdzielnica RKIP - Schematy elektryczne w opisie przepływomierza wpisane jest SITRANS F M MAG 6000. Oba opisy techniczne nie są ze sobą tożsame. Czy Zamawiający traktuje oba rozwiązania techniczne jako równoważne i dopuszcza zastosowanie urządzeń spełniających te opisy jako równoważnych dla całego projektu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Zgodnie z ST I pkt. 2.7, ppkt. 2 Zamawiający określił warunki równoważności dla materiałów, instalacji i urządzeń mających zastosowanie dla niniejszego zamówienia. Wskazano, że podana w SWZ charakterystyka urządzeń / instalacji / materiałów stanowi minimum jakie należy zapewnić dla dostarczanych elementów i traktuje się ją jedynie jako wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Służy ona zatem do scharakteryzowania urządzeń / instalacji / materiałów, co nie ogranicza ich dostawy w zakresie dostawy rozwiązania równoważnego tzn. takiego które zapewnia wymagane w SWZ parametry pracy i jest zbudowane z materiałów nie gorszych lub lepszych od zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami / instalacjami / materiałami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Warunki równoważności przedstawione w ST odnoszą się do urządzeń, instalacji i materiałów określonych dla całości Zamówienia.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłosławska 8
62-300 Września
biuro@pwikwrzesnia.pl

Regon: 630196722
NIP: 789-00-09-517

tel.: 61 436 05 47
Pogotowie wod-kan: 994

W ST XVII Zamawiający wskazał także, że oznaczenia zawarte na rysunkach w branży elektrycznej - są oznaczeniami własnymi, użytymi na potrzeby przygotowanej Dokumentacji projektowej.

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że dokumenty należy odczytywać i interpretować wg pierwszeństwa i zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w Akcie Umowy pkt. 2.