

Smolniki, dnia 02.08.2024

Zn.spr.: ZG.270.2.3.2024

**Do wiadomości
Uczestników postępowania**

Dotyczy: < postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa przyłącza wodociągowego do osady Ostrów” Nr postępowania: ZG.270.2.3.2024>

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Zamawiający, Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Iława, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r., Poz. 1605, 1720.) przedstawia poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, tj.:

Pytanie nr 1:

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową na powyższe zadanie i po jej przeanalizowaniu nasunęła nam się wątpliwość w związku rodzajem rury osłonowej przy przewiercie sterowanym. Czy przy tak dużym nacisku rura PE100-RC SDR 17 będzie wystarczająca? Może należałoby ją zamienić na rurę PE100-RC SDR 11?

Odpowiedzi:

Zamawiający **uwzględnia** zastrzeżenia żądającego wyjaśnień i informuje, że należy wycenić i przyjąć do wykonania rurę osłonową **PE100-RC SDR 11**.

Z poważaniem
Michał Ostrowski
Zastępca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/