

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.K.01	Komunikacja	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypozażenie		
Opis		Ilość
Automat wydawczy czystej odzieży		1
Automat zdawczy „zrzutnia” brudnej odzieży		1
Kosz na śmieci		1
Odbojnice ścienne		
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru kontrola dostępu monitoring (CCTV) Zestaw na potrzeby WiFi	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Należy zapewnić dostęp do prądu oraz internetu, aby podłączyć szafy HELGA. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.K.02	Śluza pacjenta	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypozażenie		
Opis		Ilość
Umywalka (armatura ceramiczna)		1
Bateria łokciowa sztorcowa		1
Lustro nad umywalką		1
Łazienkowy pojemnik na odpadki		1
Pojemnik na papier typu ZZ		1
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy		1
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy		1
Instalacje		
Wodne	umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków	
Wentylacja	Wentylacja nawiewno-wywiewna nadciśnienie 15 %	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru, kontrola dostępu	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.K.03	Komunikacja	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypozażenie		
Opis		Ilość
Odbojnice ścienne		
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru monitoring (CCTV) Zestaw na potrzeby WiFi	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Należy przewidzieć rezerwę miejsca na szafy RIT pomieszczeń grupy 2. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.K.04	Przygotowanie pacjenta	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładzina łatwo zmywalna, antyelektrostatyczna o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypożyczenie		
Opis		Ilość
stojąca dwuskrzydłowa podzlewozmywakowa, szafka stojąca jednoskrzydłowa podzlewozmywakowa, szafka stojąca jednoskrzydłowa, szafka stojąca z 3 szufladami, blat prosty ze stali nierdzewnej z dwoma komorami i umywalką, baterie łokciowe sztorcowe		1
Dozownik ręczników		1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego		1
Dozownik mydła		1
Zamykany pojemnik na odpady		1
Lodówka farmaceutyczna podblatowa		1
Instalacje		
Wodne	Umywalka i zlew 1 – komorowy z odprowadzeniem zimnej wody i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków (baterie bezdotykowe)	
Wentylacja	Wentylacja nawiewno-wyiewna nadciśnienie 15 %	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, instalacje: uziemień specjalnych, zasilanie aparatury medycznej	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru, gniazda RJ45	
Gazy medyczne*	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.K.05	Szatnia brudna	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypożażenie		
Opis		Ilość
Szafka ubraniowa		12
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru Kontrola dostępu	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.K.06	Śluza	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych, łatwo zmywalny	
Wyposażenie		
Opis		Ilość
Umywalka (armatura ceramiczna)		1
Zawór stojący elektroniczny z zasilaniem podtynkowym wyposażony w antyosadowe sitko wypływowe do uruchamiania bez kontaktu z dłonią		1
Lustro nad umywalką		1
Łazienkowy pojemnik na odpadki		1
Pojemnik na papier typu ZZ		1
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy		1
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy		1
Instalacje		
Wodne	umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków	
Wentylacja	Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.Ł.01	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. homogeniczne za umywalka/miska ustępowa oraz w prysznicu	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych, łatwo zmywalny, wodoodporny	
Wyposażenie		
Opis		Ilość
Umywalka (armatura ceramiczna)		1
Bateria łokciowa sztorcowa		1
Lustro nad umywalką		1
Miska ustępowa lejowa (armatura ceramiczna), wisząca, ze zintegrowanym kominem do rozprowadzenia wody, na stelażu podtynkowym		1
Prysznic bez brodzika (spadek 0,5%-1% w kierunku kratki odpływowej)		1
Zestaw prysznicowy (bateria z głowicą ceramiczną i słuchawka natryskowa na drążku z mydelniczką i wężem)		1
Wieszak zasłony prysznicowej narożny 90cm		1
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy		1
Łazienkowy pojemnik na odpadki		1
Pojemnik na papier typu ZZ		1
Pojemnik na papier toaletowy		1
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy		1
Szczotka do wc		1
Wieszak na ubranie montowany do ściany 4 haki		1
Instalacje		
Wodne	umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzeniem ścieków, miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków, natrysk (bezprogowy) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzeniem ścieków kratka ściekowa. zawór ze złączka	
Wentylacja	Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne pojedyncze przy umywalce)	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.K.07	Szatnia czysta	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypozażenie		
Opis		Ilość
Szafka ubraniowa		12
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie nocne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.K.08	Przygotowanie lekarzy	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wyposażenie		
Opis		Ilość
Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, wisząca, wykonana ze stali nierdzewnej		1
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy		1
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy		1
Zawór stojący elektroniczny z zasilaniem podtynkowym wyposażony w antyosadowe sitko wypływowe do uruchamiania bez kontaktu z dłonią		2
Pojemnik na odpady		1
Dozownik ręczników papierowych		1
Wieszaki mobilne z półką na fartuchy ołowiane		*
Instalacje		
Wodne	Umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzeniem ścieków	
Wentylacja	Wentylacja nawiewno-wywiewna 10% nadciśnienie	
Elektryczne	Oświetlenie ogólne , oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (hermetyczne), instalacja połączeń wyrównawczych	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru, gniazdo telefoniczne	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	*Liczba fartuchów ołowianych (dwuczęściowych) + czapki + osłony na tarczę + okulary – 12 szt. – należy dostosować ilość wieszaków/stojaków. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.S.01	Sala operacyjna	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładzina łatwo zmywalna, antyelektrostatyczna (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)	
Ściany	Panele ze stali nierdzewnej lub szkła i stali nierdzewnej	
Sufit	Sufit łatwo zmywalny kompatybilny z panelami ze stali nierdzewnej	
Wypożazenie		
Opis		Ilość
angiograf dwupłaszczyznowy wyposażony w strzykawkę automatyczną (należy uwzględnić fundamenty pod aparat oraz konstrukcję pod zawieszenie sufitowe, aby uniknąć kolizji z innymi instalacjami)		1
kolumna anestezjologiczna*		1
kolumna chirurgiczna*		1
lampa operacyjna		1
urządzenie do ogrzewania płynów		1
urządzenie do ogrzewania pacjenta		1
USG do wykonywania wkłuć		1
USG		1
Diatermia		1
Aparat do pomiaru parametrów krytycznych		1
Modułowa szafa chirurgiczna zlicowana z systemem zabudowy ściennej i sufitowej		7
stolik zabiegowy duży		1
stolik zabiegowy mały		1
Stolik opatrunkowy		1
Podest operacyjny jednostopniowy		1
Stojak z misą zdejmowalną		1
Stelaż do worków foliowych 100l (na odpady) – podwójny, z pokrywami		1
Stojak do płynów infuzyjnych z listwą		2
szafki do przewożenia na kółkach		2
wózek anestezjologiczny z nadstawką		1
taborety operacyjne obrotowe bez oparcia		2
aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym		1
ssak operacyjny, zestaw do intubacji dotchawicznej		1
defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji		1
aparat do krążenia pozaustrojowego		1
Platforma hemodynamiczna do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych		1
Pompy infuzyjne		6
Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej		1
Fonendoskop		1
Sprzęt do dożylnego podawania leków		1
Sprzęt do szybkich oraz regularnych przetoczeń płynów		1
Aparat do pomiaru ciśnienia		1
Kardiosymulator zewnętrzny		1
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	Wentylacja nawiewno-wywiewna 20 % nadciśnienie, wyciąg powietrza w 20% górą i w 80 % dołem, nawiew sufitem laminarnym	
Elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe , oświetlenie awaryjne, gniazda elektryczne szczelne, gniazda DATA, gniazda wyrównywania potencjałów, instalacje: uziemień specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed, gniazdo RTG, zasilanie kolumny anestezjologicznej, chirurgicznej,	

Teletechniczne	Sieć strukturalna (gniazda RJ – 45), interkom, instalacja audio – video, instalacja sygnalizacji pożaru, gniazdo DATA
Gazy medyczne*	<p>Kolumna anestezjologiczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2x tlen -2x sprężone powietrze -2x próżnia -2x podtlenek azotu -1x odciąg gazów anestetycznych <p>Kolumna chirurgiczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2x sprężone powietrze -2x próżnia -1x CO2
Uwagi	<p>Salę należy przystosować do użycia angiografu dwupłaszczyznowego, aparat powinien mieć po dwie osłony – lewa, prawa, góra, dół, z nadstawką węglową dla n. chir.</p> <p>*Ostateczną ilość i rodzaj gazów medycznych należy potwierdzić na etapie projektu. Wyposażenie oznaczone na kolor <i>szary</i> jest w posiadaniu szpitala.</p>

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.P.01	Sala nadzoru anestezjologicznego	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładzina łatwo zmywalna, antyelektrostatyczna o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypośaenie		
Opis		Ilość
Modułowy system mebli medycznych (wykonanych z materiałów łatwo zmywalnych, niepalących, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1,5 komorowym (jednouchwytowa bateria łokciowa) i umywalką (bateria bezdotykowa uruchamiana na czujnik) z blatem gr. 3cm - montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną chłodziarką na leki podbłatową i wbudowanym pojemnikiem na odpady)		1
Panel nadłóżkowy elektryczno-gazowy		1
Łóżko szpitalne – intensywna terapia		1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego – dozownik łokciowy		1
Dozownik mydła – dozownik łokciowy		1
Dozownik ręczników		1
Monitor funkcji życiowych		1
Wózek zabiegowy		1
Wózek anestezjologiczny		1
Pompy infuzyjne		6
Wózek transportowy do transportu chorych		1
System szynowy do powieszenia kardiomonitora na ścianie		1
Kardiomonitor		1
Biurko		1
Fotel obrotowy		1
Telefon		1
Komputer		1
Instalacje		
Wodne	umywalka i zlew wbudowane w blat z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią, z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków	
Wentylacja	Wentylacja nawiewno-wywiewna nadciśnienie 15 %	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA, instalacja zasilania aparat. elektromedycznej, instalacja połączeń wyrównawczych, zasilanie z szafy IT	
Teletechniczne	Sieć strukturalna (gniazdo RJ – 45) interkom, instalacja audio – video, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja przyzywowa	
Gazy medyczne*	Gniazda ściennie: 2x tlen, 2x sprężone powietrze, 2x próżnia, 1x podtlenek azotu, 1x odciąg gazów poanestetycznych	
Uwagi	*Ostateczną ilość i rodzaj gazów medycznych należy potwierdzić na etapie projektu. Wypośaenie oznaczone na kolor szary jest w posiadaniu szpitala. Ostateczne instalacje naleŹy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.P.02	Pokój socjalny	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne;za zestawem mebli kuchennych ściany powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych	
Wyposażenie		
Opis		Ilość
działanie środków dezynfekcyjnych z wbudowanym zlewem 1 komorowym (jednouchwytowa bateria kuchenna) z blatem gr.38mm montowane 15cm nad podłogą, z wbudowaną lodówką		1
Stolik o średnicy 80cm		1
Krzeseło		4
Dozownik ręczników		1
Dozownik mydła		1
Dozownik płynu dezynfekcyjnego		1
Kuchenka mikrofalowa		1
Czajnik elektryczny		1
Kosz na śmieci segregowane		3
Sofa rozkładana 3-osobowa		1
Instalacje		
Wodne	Zlew wbudowany w blat z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków	
Wentylacja	wentylacja mechaniczna nawiewna	
Elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA	
Teletechniczne	gniazda RJ – 45, gniazdo RTV, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja przyzywowa	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.Ł.02	Łazienka	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową; wykładziny winylowe, np. heterogeniczne za umywalką/miską ustępową	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych, łatwo zmywalny	
Wyposażenie		
Opis	Ilość	
Umywalka (armatura ceramiczna)	1	
Bateria łokciowa sztorcowa	1	
Lustro nad umywalką	1	
Miska ustępowa lejowa (armatura ceramiczna), wisząca, ze zintegrowanym komierzem do rozprowadzenia wody, na stelażu podtynkowym	1	
Prysznic bez brodzika (spadek 0,5%-1% w kierunku kratki odpływowej)	1	
Zestaw prysznicowy (bateria z głowicą ceramiczną i słuchawka natryskowa na drążku z mydelniczką i wężem)	1	
Wieszak zasłony prysznicowej narożny 90cm	1	
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy	1	
Łazienkowy pojemnik na odpadki	1	
Pojemnik na papier typu ZZ	1	
Pojemnik na papier toaletowy	1	
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy	1	
Szczotka do wc	1	
Wieszak na ubranie montowany do ściany 4 haki	1	
Instalacje		
Wodne	umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzeniem ścieków, miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków, natrysk (bezprogowy) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzeniem ścieków kratka ściekowa. zawór ze złączka	
Wentylacja	Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 – hermetyczne pojedyncze przy umywalce)	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.T.01	Maszynownia	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypożyczenie		
Opis		Ilość
Kontener sterowania obrazem na wyświetlaczu		1
System obrazowania		1
Generator		2
Wymiennik ciepła – bez chłodziwa (pojemność zbiornika ok. 6,5l)		1
Szafa systemowa 1		1
Szafa sterowania ruchem stołu – szafa systemowa 2 (tylko ze stołem typu OR)		1
Szafa systemowa 3		1
Tablica zasilająca		1
Szafa Powerware		1
UPS 40 kVA (CE) z bateriami, max wydatek ciepła przy całkowitym obciążeniu 2,6 kW, w trybie pracy awaryjnej		1
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	Wentylacja nawiewno-wywiewna	
Elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA, instalacje zasilania aparatury elektromed	
Teletechniczne	gniazda RJ – 45, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Szczegółowa instalacja wg wytycznych dostarczonych przez dostawcę urządzeń. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.T.02	Sterownia	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładzina łatwo zmywalna, elektrostatyczna o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypozażenie		
Opis		Ilość
Biurko systemowe		1
Fotel gabinetowy		3
Kontroler kokpitu		2
wyświetlacz z myszką i klawiaturą		4
Dystrybutor zasilania urządzeń		2
Nagrywarka CD		2
komputer		1
UPS		1
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	Wentylacja nawiewno-wywiewna	
Elektryczne	Oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda DATA, instalacje zasilania aparatury elektromed	
Teletechniczne	gniazda RJ – 45, interkom, instalacja sygnalizacji pożaru	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Należy wykonać projekt ochrony radiologicznej. Szczegółowa instalacja wg wytycznych dostarczonych przez dostawcę urządzeń. Należy przewidzieć rezerwę miejsca na szafę RIT pomieszczeń grupy 2. Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Ostateczną ilość wyposażenia należy	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.T.03	Magazyn brudny	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany, łatwo zmywalny	
Wypośażenie		
Opis		Ilość
Regał metalowy		2
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.T.04	Serwerownia IT	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne o odpowiedniej klasie ścieralności/antypoślizgowości (należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany)	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne – wykładziny winylowe, np. heterogeniczne	
Sufit	Sufit podwieszany z płyt higienicznych/akustycznych	
Wypożażenie		
Opis		Ilość
Szafa RACK		*
</		

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.T.05	Brudownik	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. heterogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany, łatwo zmywalny	
Wypośażenie		
Opis		Ilość
Regał nierdzewny		1
Kosz na brudną bieliznę		1
Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z fartuchem na tylnej ścianie		1
Mechaniczna bateria z ruchomą wylewką		1
Pojemnik na papier typu ZZ		1
Pojemniki na mydło w płynie – dozownik łokciowy		1
Pojemnik na płyn dezynfekcyjny – dozownik łokciowy		1
Kosz na śmieci		1
Instalacje		
Wodne	Zlew gospodarczy z baterią umożliwiającą jej użycie bez kontaktu z dłonią z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzeniem ścieków	
Wentylacja	wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, instalacja siły	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.T.06, 099.T.07	Magazyn sprzętu	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany, łatwo zmywalny	
Wypośażenie		
Opis		Ilość
Regały ze stali nierdzewnej		4
Wieszaki mobilne z półką na fartuchy ołowiane		*

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.T.08	Pomieszczenie porządkowe	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit łatwo zmywalny	
Wypożażenie		
Opis	Ilość	
Szafa ze stali nierdzewnej na środki czystości, zamykana na klucz, dzielona na pół	3	
Ścienne komora gospodarcza ze ścianką ze stali nierdzewnej	1	
Mechaniczna bateria z ruchomą wylewką	1	
Łazienkowy pojemnik na odpadki	1	
Zamykany pojemnik na odpady	1	
Dozownik ręczników	1	
Dozownik płynów i środków myjących	1	
Dozownik płynu dezynfekcyjnego	1	
Dozownik mydła	1	
Wieszak na ubrania montowany do ściany 4 haki	1	
Wózek sprzątacza	1	
Instalacje		
Wodne	Zlew zamontowany na wys. 50cm nad podłogą z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków; podłączenie zimnej wody do dozownika środków dezynfekcyjnych, kratka ściekowa, złączka wody	
Wentylacja	Wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia szt.1 – hermetyczne pojedyncze	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	
099.T.09	Magazyn czysty	
Wykończenie		
Podłoga	Wykładziny winylowe, np. homogeniczne, należy wykonać cokoły w postaci wywinięcia wykładziny na ściany	
Ściany	Gładkie, łatwo zmywalne, odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, malowane farbą lateksową/higieniczną/satynową	
Sufit	Sufit podwieszany, łatwo zmywalny	
Wypośażenie		
Opis		Ilość
Regał metalowy		4
Instalacje		
Wodne	-	
Wentylacja	wentylacja wywiewna oparta na wentylatorze	
Elektryczne	oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia	
Teletechniczne	instalacja sygnalizacji pożaru	
Gazy medyczne	-	
Uwagi	Ostateczne instalacje należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.	