

Stargard, 01.08.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy PZP na dostawę 340 sztuk ciepłomierzy mieszkaniowych z odczytem radiowym na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie:

Proszę o informację jakiej firmy posiadają Państwo system odczytu ciepłomierzy.
Z jakiego systemu zdalnego odczytu Państwo korzystają? W szczególności chodzi o producenta?

Odpowiedź:

Posiadamy system odczytu ciepłomierzy INKASENT – INCASOID, odczyt dokonujemy przy pomocy konwertera Bluetooth/WMBUS (APT-VERTI) na zainstalowanej w telefonie (syst. android) Aplikacji InkaSOID w standardzie (Wireless M-BUS, w paśmie ISM 868,95MHz).

Pytanie:

Jakie adresy obejmuje oferta na wymianę ciepłomierzy? Czy ciepłomierze znajdują się wewnątrz lokali, czy w szachtach na klatkach schodowych (poza lokalami)?

Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie objęte jest jedynie dostawą urządzeń.