

GKŚO.I.271.1.2022

Kiwity , dnia 09.02.2022r.

Zamawiający

Gmina Kiwity

Kiwity 28,

11-106 Kiwity

NIP: 743-19-13-795

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity gmina Kiwity, woj. warmińsko-mazurskiej**”

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

1. W związku z udzielonymi dnia 08.02.2022 r. odpowiedziami na pytania zadane w ustawowym terminie, prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 3 poprzez wskazanie prawidłowych wydajności dla lamp UV – zgodnie z udzieloną odpowiedzią należy zamontować lampy o wydajności $Q=403/h$ oraz $Q=503/h$ – prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe parametry to: $Q=40,0 m^3/h$ oraz $Q=50,0 m^3/h$.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prawidłowy parametr to $Q=40,0 m^3/h$ oraz $Q=50,0 m^3/h$.

Zamawiający informuję że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia Wójta

Robert Rozmysłowicz
Zastępca Wójta

