

BUDYNEK SUW - PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:25

- LEGENDA
- WODA SUROWA
  - WODA NAPOWIERTRZONA
  - WODA UZDATNIONA
  - WODA DO PŁUKANIA
  - POPLUCZNYN/ŚCIEKI SANITARNE
  - SPRĘŻONE POWIETRZE
- A AERATOR Ø1400  
SP<sub>1-2</sub> SPRĘŻARKI  
ZH ZESTAW HYDROFOROWY  
RSP ROZDZIELNICA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

- UWAGA!
- Wszystkie rurociągi należy podeprzeć w odpowiednich miejscach wykorzystując rozwiązania podpór systemowych.
  - Długość i wymiary rur ostonowych zweryfikować na etapie realizacji projektu.
  - Rysunek rozpatrywać łącznie z branżą budowlaną i elektryczną.

Oznaczenie	Wyszczególnienie	Ilość
F1, F2, F3	Filtr ciśnieniowy DN1800	3
ZS01, ZS02	Sprężarka śrubowa	2
ZH01	Zestaw hydroforowy (3+1) Qhmax=100 m3/h, H=50m	1
PPŁ01	Pompa płuczaca Q=92,0 m3/h, H=11m	1
M01	Mieszacz statyczny DN125	1
ZB01, ZB02	Zawór bezpieczeństwa 2"x2 1/2"	2
PE01, PE02	Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80	2
PE07	Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125	1
ZZ01, ZZ02	Zawór zwrotny międzykotłierzowy DN125	2
ZZ03	Zawór zwrotny grzybkowy DN125	1
PR01, PR02, PR03, PR04, PR05, PR06, PR07, PR10, PR21, PR22	Przepustnica międzykotłierzowa z napędem ręcznym DN125	10
PR14, PR15	Przepustnica międzykotłierzowa z napędem ręcznym DN150	2
K01, K02	Kompensator DN150	2
K03	Kompensator DN125	1

**EASYKOP Robert Wizner**  
Ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce  
Tel. 604 097 159, NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

INWESTOR:  
Gmina Jaraczewo  
ul. Jarocińska 1  
63-233 Jaraczewo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO			DATA: 18.03.2024r.
FUNKCJA: PROJEKTANT w spec. instalacje sanitarne	IMIĘ, NAZWISKO: mgr inż. Robert Wizner	NR UPRAWNIENI: WKP/0432/POOS/19	PODPIS:
STADIUM: PT	BRANŻA: TECHNOLOGIA I INSTALACJE SAN.	SKALA: 1:25	FORMAT: 297x841
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK SUW- PRZEKRÓJ A-A			NR RYSUNKU: PT_I_003