


Szczegół ułożenia przewodów  
c.o. w posadzce  
skala 1:10

Rzut parteru  
Instalacja C.O.  
skala 1:100

- OPIS OZNACZEŃ:
- 1. Rura PEX/PP
  - 2. Kotła mocująca (plastikowa)
  - 3. Izolacja pionowa obwodowa (styropian 1cm)
  - 4. Styropian 3cm
  - 5. Folia PE
  - 6. Warstwa jastrychu (5cm)
  - 7. Posadzka



- OPIS OZNACZEŃ:
- 1. Kocioł olejowy żeliwny firmy BUDERUS GE315 o mocy 105 kW
  - 2. Palnik olejowy WL30Z-C Welshaupt.
  - 3. Agregat pompowy zasysający INPRD TGPS 018.
  - 4. Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 500l.
  - 5. Przepompowe naczynie zbiorcze dla c.w.u. o poj. nominalnej 60l, dop. ciśnienia pracy 10bar, temperatura pracy 70 st.C
  - 6. Rozdzielacz modułowy dla dwóch obwodów grzewczych.
  - 7. Zawór bezpieczeństwa DN20/R1 ciśnienie otwarcia 6bar
  - 8. Studnia schładzająca z kregów betonowych śr. 800mm.
  - 9. Kratka z blokadą oleju.
  - 10. ZETKA wentylacyjna nawiewna (30x40 cm) wylot 30 cm nad posadzką kotłowni.
  - 11. Kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej 30x40 cm.
  - 11. System koninowy z prefabrykowanych elementów dla kotłów olejowych.

LEGENDA:

- Przewody instalacji c.o. powrót- PE-xa lub stalowe
- Przewody instalacji c.o. zasilanie- PE-xa lub stalowe
- Przewody oleju opałowego
- Oznaczenie grzejników
- Zawór odcinający
- Instalacja C.W.U.
- Instalacja grzejnikowa C.O.

STATUS: PROJEKT BUDOWLANY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
t. 052 388 10 10 email: kraj@inbox.com  
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkraj.pl

INWESTOR: GMINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE  
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6  
88-180 ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE

OBIEKT: BIBLIOTEKA PUBLICZNA

LOKALIZACJA: ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE dz. nr 163/8  
GMINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE

TYTUŁ RYS.: RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJA C.O.

PROJEKTANT INST. SANIT.: mgr inż. M. Piłarska  
Up. Nr 472/68  
SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.: mgr inż. A. Najdowski  
Up. POM/0138/POOS/04

ASYSTENT PROJEKTANTA:  
mgr inż. Karol Sienkiewicz

SKALA 1:100/10 NR. PROJ. 03/2017 NR. RYS. 6IS DATA: 02.2017