



- RG** - rozdzielnica główna
- WH** - wypust 1-faz pod zasilenie wentylatora okapu
- WM** - wypust 1-faz pod zasilenie wentylatora wentylacji mechanicznej
- NG** - puszka 1-faz pod nawiew ogrzewany w ścianie pod parapetem
- K3f** - puszka 3-faz pod zasilenie patelni elektrycznej
- Gn 2x2P+Z** - w pomieszczeniach suchych IP 20, w pomieszczeniach wilgotnych IP44
- P-PO2** - główny wyłącznik pożarowy prądu

Oznaczenia:

- wyłącznik jednobiegunowy**
- wyłącznik dwubiegunowy - świecznikowy**
- wyłącznik schodowy**
- wyłącznik krzyżowy**

uwagi dodatkowe:  
1. Instalacje oświetleniową wykonać przewodami typu YDYpzo 3 x 1,5 mm2.

Legenda oprav oświetleniowych

- AW1** - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- AW2** - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- AW3** - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW3 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- AW4** - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW4 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- EW1** - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu EW1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- EW2** - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu EW2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

- A1** - Oprawa oświetleniowa typu A1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- A2** - Oprawa oświetleniowa typu A2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- A3** - Oprawa oświetleniowa typu A3 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- B1** - Oprawa oświetleniowa typu B1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- B2** - Oprawa oświetleniowa typu B2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- C1** - Oprawa oświetleniowa typu C1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- D1** - Oprawa oświetleniowa typu D1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- D2** - Oprawa oświetleniowa typu D2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- E1** - Oprawa oświetleniowa typu E1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- F1** - Oprawa oświetleniowa typu F1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- F2** - Oprawa oświetleniowa typu F2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- G1** - Oprawa oświetleniowa typu G1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

STATUS: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>			
<div><div></div><div><p>PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KRAJAN Sp. z o.o. Wiśniewa 18 89-400 Śepólno Krajeńskie t. 052 388 10 10 t.k. 502 48 37 21</p><p>email: krajana@inbox.com www: www.pphkrajana.pl</p></div></div>			
INWESTOR:	GMINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6 88-180 ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE		
OBIEKT:	BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
LOKALIZACJA:	ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE dz. nr 163/8 GMINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE		
TYTUŁ RYS.:	RZUT PODDASZA - INST. ELEKTRYCZNE-OŚWIETLENIE		
PROJEKTANT INST. ELEKTR.:	tech. energ. Ryszard Mężydo upr. UAB-KZ-7210/161/90		
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.:	inż. Karol Golebiewski upr. POM/0179/PW/OE/08		
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Karol Sienkiewicz		
SKALA 1:100	NR. PROJ. 03/2017	NR. RYS. 31.E.	DATA 02.2017