

Rzut poddasza - inst. elektryczne - gniazda wtykowe skala 1:100



- uwagi dodatkowe:
1. Instalacje oświetleniową wykonać przewodami typu YDYpżo 3 x 1,5 mm².
 2. Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodami typu YDYpżo 3 x 2,5 mm².
 3. Zasilanie puszki instalacyjnej kuchenki elektrycznej wykonać przewodem typuYDY żo 5 x 4 mm².
 4. Zasilanie WLZ tablicy TB wykonać kablem typu YKXSżo 5 x 25 mm².

- LEGENDA:
- ROZDZIELNICA
 - PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - GNIAZDO 230V/16A
 - GNIAZDO 230V/16A IP44
 - GNIAZDO 230V/16A IP44, NATYNKOWE
 - GNIAZDO 400V/16A IP44
 - WYPUST KABLOWY 1f Z REZERWĄ KABLA 3m
 - WYPUST KABLOWY 3f Z REZERWĄ KABLA 3m
 - ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)
 - ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) W PODŁODZE
 - URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE
 - WENTYLATOR

STATUS: **PROJEKT BUDOWLANY**

KRAJAN
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: krajana@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajana.pl

INWESTOR: GMINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6
88-180 ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE

OBIEKT: BIBLIOTEKA PUBLICZNA

LOKALIZACJA: ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE dz. nr 163/8
GMINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE

TYTUŁ RYS.: RZUT PODDASZA - INST. ELEKTR. - GNIAZDA WTYKOWE

| | | | |
|--|--|-------------------|------------------|
| PROJEKTANT INST. ELEKTR.: inż. Karol Gołębiowski upr. UAB-KZ-7210/161/90 | SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.: inż. Karol Gołębiowski upr. POM/0179/PWOE/08 | | |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Karol Sienkiewicz | | | |
| SKALA 1:100 | NR. PROJ. 03/2017 | NR. RYS. 51.E. | DATA: 02.2017 |