


RZUT PARTERU


Rys. A

Rys. B



LEGENDA:

RZN CENTRALA ODDYMIANIA RZN 4402


 SÖZLÜK

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

CZUJKA OPTYCZNA FOI362





PRZYCISK AWARYJNY ODDYMIANIA RT42

 PRZYCIŚK PRZEWIETRZANIA S

 SYGNALIZATOR DELTA reflex SD230N

BAZ04 CENTRALA ZAMKNIĘC OGNIOWYCH

CHWYTAK ELEKTROMAGNETYCZNY

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH		
INDEKS	SYMBOL	TYP OPRAWY
EW1		F65 AT 8SE1N + PIKTOGRAM
EW2		F65 AT 24SE1N + PIKT. SIGN
EW3		F65 AT 24SE1N
EW4		F65 AT 11SA1N

TEMAT:		PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW PROŻ.		TEMAT RYSUNKU:	
OBJEKT:		BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI SZTABELCE OPOLSKIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 3		INST. ELEKTRYCZNE P.POŻ. PARTERU	
INWESTOR:		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU OPOLE, UL. KORFANTEGO 2			
PROJEKTANT:		UPRAWNIENIA mgr inż. Janusz Kurejki OP/0309/PROCE/07		Faza:	
SPRAWDZAJĄCY		UPRAWNIENIA mgr inż. Leszek Tarnogrodzki OP/0310/PROCE/07		PROJEKT BUDOWLANY	
OPRACOWAŁ:		UPRAWNIENIA mgr inż. Karol Drzazga 5/182/OP		Data:	
				Sierpień 2013	
				Skala:	
				1:100	
				Wzr. rysunku:	
				E-5A	