

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **„Modernizacja kotła WRp-12 nr 5 w Ciepłowni Nakło nad Notecią” PP/35/2019**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 22.05.2019 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się poniżej.

### Pytanie:

Czy Inwestor posiada projekt modernizacji dla kotła? Czy jest on uzgodniony z UDT?


### Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt modernizacji kotła i uzgodnienie w UDT jest po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisami SIWZ.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:

#### **„Modernizacja kotła WRp-12 nr 5 w Ciepłowni Nakło nad Notecią”**

- Modernizacja kotła polegająca na zmniejszeniu mocy kotła z 12 MW do 5,82 MW przy zachowaniu min. 82 % sprawności wraz automatyką kotła,
- Uzgodnienie z organem właściwej jednostki dozoru technicznego i Inwestorem modernizacji kotła, w tym:
  - złożenie wniosku o przeprowadzenie modernizacji,
  - uzyskanie uzgodnienia zakresu modernizacji,
  - **opracowanie dokumentacji modernizacji kotła zgodnie z wymogami UDT i Inwestora,**
  - uzyskanie pisemnej zgody na przeprowadzenie modernizacji kotła przez UDT.
- Uzyskanie decyzji UDT zezwalającej na eksploatację zmodernizowanego kotła
- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski