

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c  
tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: [drogi@powiat.trzebnica.pl](mailto:drogi@powiat.trzebnica.pl)

[www.drogi.trzebnica.pl](http://www.drogi.trzebnica.pl)

Trzebnica dnia 20.03.2023 r.

## Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/3/2023

### Wyjaśnienie nr 3 do SWZ

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365 D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S5”.

#### Pytanie nr 1

Do oferty należy załączyć wypełniony kosztorys ofertowy. Prosimy o weryfikację ilości dla poszczególnych pozycji. Dla przykładu, dla 19 sztuk zjazdów bitumicznych wskazano w przedmiarze i kosztorysie powierzchnie warstwy ścieralnej AC8S : 2093 m2. Jest ona wielokrotnie zawyżona. prosimy o wyjaśnienie.

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający przekazuje w załączeniu przedmiar i kosztorys ofertowy skorygowany o powierzchnię zjazdów bitumicznych wraz z pozycjami powiązanymi (poz.20, 21, 22, 25, 26). Prosimy o zastosowanie w/w zmian przy sporządzaniu oferty.

#### Pytanie nr 2

Prosimy o ujednoczenie rodzajów mieszanek bitumicznych dla jezdni i zjazdów: AC 16 W - warstwa wyrównawcza i wiążąca; AC 11 S - warstwa ścieralna.

#### Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że rodzaje mieszanek bitumicznych zaprojektowane dla jezdni i zjazdów pozostają bez zmian.

**Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o zastosowanie w/w zmian oraz sporządzenie oferty na załączonym do niniejszego wyjaśnienia kosztorysie ofertowym.**

Z poważaniem:

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy  
mgr inż. Paweł Kaźmierczak

#### Załączniki:

1. Przedmiar robót.
2. Kosztorys ofertowy