


RZUT DACHU- INSTALACJA ODGROMOWA,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA DACHU

skala: 1:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL" MAGDALENA KORZENIEWSKA
KŁODA, UL. PLATANOWA 8
64-130 RYDZYŃA
TELEFON KOM. 0-663-460-167
REGON 367588090 NIP 697-20-60-180

mk



1. Obiekt zakwalifikowano do IV klasy odłonu
2. Ochrona odgromowa wykonana w oparciu o wytyczne zalecane przez PUE 2020-2021
3. Zwoły pozorne na dachu polaczyz z uzemieniem
4. Zwoły polaczyz metaliczne z wszelkimi metalowymi
5. Przewody odgromowicze polaczyz metaliczne ze
6. Nalezy zachowac minimalne, dopuszczalne odlegly
7. Wszystkie elementy sieczone (np. zlycza odgromowe)
8. Wszystkie elementy instalacji polaczyz metalicznych
9. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonac pomiary
10. Instalacja wykonana zgodnie z wymaganiami normy
11. Obwody zasilajace urzadzienia wentylacji i klimatyzacji

centrala N2W2 nawiewno-wywiewna dachowa
typ: VVS021c-R-FRMVC/VVS021c-L-FVMR_cd
wydajnosć: 1850 m³/h
pobor mocy: 0,57 kW
waga: 327 kg

agregat grzewczo-chlodniczy
typ: AOYG24BTB
wydajnosć grzewcza: 7,5 kW
prad glownego bezpiecznika: 20 A
waga: 42 kg

LEGENDA

	Zlycza kontrolne (zlyczka bedziatka)
	Dziat Dfzch fi Brm
	Polaczenia sieczone
	Maszt odgromowy 3,5m
	Wypust 1-lazowy
	Wypust 3-lazowy

- LEGENDA
- 1 PRZEWÓD WENTYLACYJNY KONDYGNACJA 1
 - 2 PRZEWÓD WENTYLACYJNY KONDYGNACJA 2
 - 3 PRZEWÓD WENTYLACYJNY KONDYGNACJA 3
 - E PRZEWODY ELEKTRYCZNE
 -
- PRZEWÓD ZBIORCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INWESTYCJA	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU	PROJEKTANT:	mgr inż. WŁODZISŁAW mgr inż. WŁODZISŁAW mgr inż. WŁODZISŁAW
INWESTOR	GINIA GOSTYŃ	SPRZĄDZAJĄCY:	mgr inż. WŁODZISŁAW mgr inż. WŁODZISŁAW mgr inż. WŁODZISŁAW
OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		
LOKALIZACJA	GOSTYŃ, UL. GRANICZNA 1, DZIAŁKI NR 188/1		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT DACHU- INSTALACJA ODGROMOWA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA DACHU		
STADIUM PROJEKTU	BRANŻA	DATA	STRONA
TECHNICZNY	ELEKTRYCZNA	03-2022	76
		SKALA	NR RYS.
		1:100	E-01