

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania nr ZP.271.1.2022 pn.: „Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej”.

Informuję, że:

- 1) Do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęło pytanie.
Treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma.**
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.**
- 3) Nie przedłuża się terminu składania, otwarcia ofert, termin związania ofertą.**
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.**

Przewodniczący komisji przetargowej

**NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
/-/**

JERZY KACZMARCZYK

Załączniki:

- 1. Pytania do treści SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.**

Znak sprawy: ZP.271.1.2022.

Zał. Nr 1 do pisma ZP.271.1.7.1.2022

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „*Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej*”.

Pytanie do postępowania przetargowego:

Czy szafa sterownicza pompowni ścieków ma być wykonana zgodnie ze standardem funkcjonującym w BPIK Bieruń i wpięta do systemu monitoringu i wizualizacji funkcjonującym w ich przedsiębiorstwie

Odpowiedź:

Tak. Aby mieć możliwość szybkiej reakcji na ewentualne awarie, nowa przepompownia musi być podpięta do monitoringu na oczyszczalni przy ul. Chemików, czyli musi być wpięta w sieć monitoringu i wizualizacji w istniejący system funkcjonujący w BPIK Bieruń.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
/-/

JERZY KACZMARCZYK