



- grzejnik stalowy płytowy bocznozasilany (na kłatkach grzejniki żebrowe żeliwne)
- na zasileniu zawór termost. DN 15 mm z nastawą a na powrocie zawór powrotny z regulacją przepływu DN 15 mm
- moce grzejnika dla temp. 70/55°C
- minimalna wysokość grzejnika od posadzki 10 cm (zalecana 13 cm)
- grzejniki wyposażać w głowice termostatyczne wandaloodporne

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie.
Kępno ul. Sienkiewicza 21.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	02.2016	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	S2	Nr str.	branża sanitarna	
skala 1:100	Rzut parteru – instal. centralnego ogrzewania i p. poż.			