



ZCAS.271.2.2023

Złotów, 18 września 2023 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie”.

W dniu 16 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1

W PFU w pkt. 1.3.11. Szafa Montażowa proszę o sprecyzowanie czy chodzi o budynek ze stali nierdzewnej?

Pytanie 2

Czy przewód ssący w studni można wykonać z rury PE 63?

Pytanie 3

W PFU pkt 1.3.5 Obudowa Studni czy chodzi o oryginalną obudowę typu LANGE ?

Pytanie 4

Jaka jest przybliżona odległość od szafy energetycznej skąd będzie zasilany system nawadniania do miejsca odwiertu studziennego?

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający – Gmina Miasto Złotów jako Pełnomocnik Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie informuje:

Ad. 1. Szafa montażowa – pojęcie obejmuje szafę wolnostojącą, w której zostanie zamontowana pompa podwyższająca ciśnienie w instalacji zraszającej oraz automatyka sterująca układem.

Ad. 2. Tak

Ad. 3. Tak

Ad. 4. ok. 200m

BURMISTRZ MIASTA

Adam Pulit

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22