



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 26 stycznia 2023 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 4/ZO/2024 - Zakup i dostawa 23 sztuk akumulatorów do UPS Riello 40kVA MDT 160-12/12V ,160AH /20HR dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie. (ID683587)

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

1.

Z opisu akumulatora wynika, że akumulator chcą państwo akumulator AGM, nie żel. Proszę o doprecyzowanie.

Proszę o przesłanie zdjęć dotychczas zamontowanych akumulatorów. Opis, wymiary, żywotność, ect, również wskazują, że powinien być to akumulator AGM, ponad to do UPS stosuje się akumulatory AGM, nie żelowe.

Ad. 1 Zamawiający wymaga akumulator żelowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2.

Czy może być akumulator w technologii AGM? Czy musi być GEL?

Ad. 2 patrz ad. 1