



LEGENDA:

- ZWÓD POZIOMY
- BEDNARKA typu FeZn 30x4mm
- UCHWYT KRZYŻOWY UNIWERSALNY
- UCHWYT DO POŁĄCZENIA Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ
- ZŁĄCZE KONTROLNE
- UZIOM FUNDAMENTOWY/OTOKOWY

UWAGI:

- Do zwodu poziomego niskiego należy trwale metalicznie podłączyć wszystkie metalowe elementy wystające ponad dach (np. opierzenia, drabiny, anteny, kominy wentylacyjne, wentylatory dachowe itp).
- Wszystkie elementy budowlane , nie przewodzące wystające ponad powierzchnię dachu (kominy, ściany przeciwpożarowe, itp) należy wyposażyć w zwody i połączyć trwale z siatką przewodów odprowadzających budyńku.
- Rezystancja uziomu otokowego powinna być mniejsza lub równa 10 Ω

PRACOWNIA PROJEKTOWA IGNASIAK		KONRAD IGNASIAK RYNEK 6/8, 64-500 SZAMOTULY Tel.692999664 email: ignasiakkonrad@gmail.com	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP		ADRES INWESTYCJI: OSTRORÓG, UL.ROLNA/ZNIWNA DZIAŁKA NR EWID.: 6/9 OBREB: 0001, OSTRORÓG JEDNOSTKA: 302405_4, OSTRORÓG POWIAT: SZAMOTULSKI	
INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY OSTRORÓG		ADRES INWESTORA: WRONIECKA 14, 64-560 OSTRORÓG	
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
PRZEDMIOT RYSUNKU: INSTALACJA ODGROMOWA. – RZUT DACHU		SKALA RYSUNKU: 1:100	
PROJEKTANT: mgr inż. RYSZARD STASIAK UPR.BUD.NR WKP/0103/PWOE/03		NR RYSUNKU: PT/E3 DATA OPRACOWANIA	
OPRACOWANE: mgr inż. SEBASTIAN TOBÓŁKA		10/2021	