

Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o znamionowej mocy cieplnej 50 kW z podłączonym wolnostojącym izolowanym zasobnikiem c.w.u. 200l.

DN 32 L=1,8m

DN 32 L=3,0m

DN 32 L=0,3m

DN 32 L=0,5m

DN 32 L=2,5m















DN 32 L=0,6m

DN 32

PE Ø40

min. 1,0m od budynku przebiegające z rury stalowej na PE

Przyłącze gazu płynnego wg części zagospodarowania terenu

	instalacja gazu
	instalacja gazu prowadzona w gruncie
	filtr skośny
	zawór odcinający
	elektrozawór
	reduktor II stopnia
	gazomierz G4
	średnica instalacji gazu
	długość instalacji gazu wewnątrz budynku
	przejście w murze osłonowej przez ścianę
	kocioł gazowy kondensacyjny z przyłączem kominowym powietrzno-spalinowym
	wentylowana szafka gazowa z zaworem głównym, elektrozaworem, gazomierzem G4 oraz reduktorem II stopnia
	przewody wentylacyjne i spalinywe (powietrzno-spalinowe)- prefabrykowane systemowe - wg rozwiązań wybranego producenta
	przejście PE/STAL

UWAGA !
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z autorem opracowania. Wszystkie zmiany przyjętych rozwiązań projektowych winny być uzgadniane z autorem projektu przed zamiarem ich wprowadzenia. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych materiałów budowlanych pod warunkiem zapewnienia minimum równoważnych parametrów technicznych.
Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz z projektem zagospodarowania działki i projektem architektoniczno-budowlanym

PRACOWNIA PROJEKTOWA IGNIASIAK		KONRAD IGNIASIAK RYNEK 6/6, 64-500 SZAMOTÓŁY Tel. 602200664 email: igniasiakkonrad@gmail.com	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTRÓGORÓW WRAZ Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALĄ KINOWĄ		ADRES INWESTYCJI: OSTRÓGORÓW, UL.ROLNIA/ŻNIWNA DZIAŁKA NR EWID.: 6/9 OBREB:0001, OSTRÓGORÓW JEDNOSTKA:302405, 4. OSTRÓGORÓW POWIAT: SZAMOTÓLSKI	
INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY OSTRÓGORÓW		ADRES INWESTORA: WRONIECKA 14, 64-5650 OSTRÓGORÓW	
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		BRUZA: GAZOWA	
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PARTERU PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU PŁYNNEGO		SKALA RYSUNKU: 1:100	
PROJEKTOWAŁ: PROJEKTANT:		NR RYSUNKU: G-1	
nr. Leszek Jagła nr. upr. 538/67/PW, 128/89/PW zbza. WKP/IS/1569/01		tech. Henryk Dopierała nr. upr. 1188/PW, 378/89/PW zbza. WKP/IS/0811/01	
OPRACOWANIE: mgr inż. ŁUKASZ CISZAK		mgr inż. MARCIN MATŁOKA	
		10/202	