

BETON:	C20/25 (B25)
STAL:	AIII (34GS) A-0 (St0S-b)
OTULINA:	c_{nom} =2,0cm
STAL KSZTAŁTOWA:	St3
BETON PREFABTYKATÓW:	C40/50

OZNACZENIA:

- ŚCIANA ZEWNETRZNA:
  MUR Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH KL.15MPA GR.24CM
  ZLTERNARTYWNIE: MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO ODM.600 GR.24CM
- ŚCIANA WEWNETRZNA:
  MUR Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH TYPU POROTHERM GR.24CM
- ŚCIANA WEWNETRZNA W OSI 6:
  MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ KL.25MPA GR.24CM NA ZAPR.CEMENT.8MPA
  FILARKI MIEDZYOKIENNE 25/25CM Z CEGŁY ERAMICZNEJ PEŁNEJ KL.25MPA NA ZAPR.CEMENT.8MPA
  ELEMENTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE – RDZENIE ORAZ SŁUPY
- ŚCIANA DZIAŁOWA:
  Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH LUB Z BLOCZKÓW Z BET. KOMÓRKOWEGO GR.12CM
- PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE – PREFABRYKOWANE SYSTEMOWE

UWAGA !
RDZENIE ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ Z MUREM ZA NA STRZEPIA ORAZ DODATKOWO PRETAMI ø6 O W CO DRUGIEJ SPOINIE
RDZENIE ORAZ SŁUPY ŻELBETOWE KOTWIĆ W WIEŃCACH ORAZ FUNDAMENTACH

- NADPROŻA/NADPROZOWIEŃCE MONOLITYCZNE ŻELBETONOWE
- NADPROŻA PREFABRYKOWANE STRUNOBETONOWE

ELEMENTY ŻELBETONOWE MONOLITYCZNE:
SŁUPY:
S-1: SŁUP 40/40CM
RDZENIE:
R-1,R-3, R-4: RDZEŃ 24/30CM
R-2, R-2A: RDZEŃ 24/90CM
PODCIAGI:
P-1, P-2: PODCIAG 40/40CM
NADPROŻOWIEŃCE:
NW-1: NADPROŻOWIENIEC 24/64CM
NADPROŻA:
N-1: NADPROŻE 24/50CM
N-2A, N-2A: NADPROŻE 24/35CM

PREFABRYKOWANE NADRPOŻA STRUNOBETONOWE:
N-3: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.2*7,2/12CM, DŁ.120CM
N-4: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.2*7,2/12CM, DŁ.210CM
N-5: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.2*7,2/12CM, DŁ.120CM
N-6: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.2*12/12CM, DŁ.120CM
N-7: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.2*12/12CM, DŁ.120CM
N-8: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.2*12/12CM, DŁ.270CM
N-9: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.2*7,2/12CM, DŁ.120CM
N-10: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.2*7,2/12CM, DŁ.180CM
N-11: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.2*7,2/12CM, DŁ.120CM
N-12: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.2*7,2/12CM, DŁ.120CM
N-13: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.2*7,2/12CM, DŁ.120CM
N-14: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.7,2/12CM, DŁ.120CM
N-15: NADPROŻE STRUNOBETONOWE MIN. WYM.7,2/12CM, DŁ.120CM

UWAGA !
minimalna głebokość oparcia nadproży:
– przy rozpietości < 120 cm: 10 cm (obustronnie)
– przy rozpietości > 120 cm, < 330cm: 15 cm (obustronnie)
Nadproża opierać na murze na 3 warstwach cegły ceramicznejpełnej kl."15"MPa na zaprawie cementowej Rz=8MPa
Podczas montażu nadproża strunobetonowego należy zwrócić szczególna uwage na oznakowanie górnej płaszczyzny prefabrykatu. Nadproże zamontowane górną płaszczyzną do dołu nie przeniesie żadnych obciążeń i nie spełni swych zadań. Zbrojenie musi znajdować sie w dolnej cześci nadproża.

ELEMENTY STALOWE:
S-2: SŁUPEK 100/100/5MM, WYS.1500MM SZT.1

UWAGA !
PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTÓW ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY ŚCIAN ORAZ WYMIARY OTWORÓW

ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETONOWYH WG. RYSUNKÓW ZBROJENIA W P.T.
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z RYSUNKAMI ZBROJENIA W P.T.

UWAGA !
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIE Z AUTOREM OPRACOWANIA
WSZELKIE ZMIANY PRZYJETYCH ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH WINNY BYĆ UZGADNIANE Z AUTOREM PROJEKTU PRZED ZAMIAREM ICH WPROWADZENIA
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ALTERNATYWNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZAPEWNIIENIA MINIMUM RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z CZEŚCIA OPISOWĄ ORAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA
IGNASIAK
KONRAD IGNASIAK
RYNEK 6/8, 64-500 SZAMOTUŁY
Tel.692999664
email: ignasiakkonrad@gmail.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZE-NIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA	ADRES INWESTYCJI: OSTRORÓG, UL.ROLNA/ŻNIWNA DZIAŁKA NR EWID.: 6/9 OBREB: 0001, OSTRORÓG JEDNOSTKA: 302405_4, OSTRORÓG POWIAT: SZAMOTULSKI
INWESTOR: GMINA OSTRORÓG	ADRES INWESTORA: WRONIECKA 14, 64-560 OSTRORÓG
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	BRANŻA: KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PARTERU – KONSTRUKCJA	SKALA RYSUNKU: 1:100
PROJEKTANT: Inż. DANIEL GÓRCZYŃSKI WKP/0032/POOK/05, WKP/BO/0434/05	NR RYSUNKU: PT/K3
OPRACOWANIE: Inż. KONRAD IGNASIAK	DATA OPRACOWANIA 10/2021