

OBJAŚNIENIA:

- powietrze wywiewane
- grzejnik płytowy
- 905W — projektowane obciążenie cieplne
- ti=20°C — projektowane temperatura w pomieszczeniu
- n2.5 — nastawa wkładki zaworowej
- 2x16x2,0 — instalacja CO prowadzona w warstwach posadzki
- cu 18x1,0 — instalacja gazu
- podcięcie kontaktowe o pow. min. 220cm
- instalacja zasilania jednostek wewnętrznych
- powietrze wywiewane

Wentylator kanałowy z silnikiem EC
V=175m3/h, DP=250Pa
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Rodzaj zasilania 1~
Moc 76 W
Prąd 0,64 A
Poziom ciśnienia akustycznego 48 dB(A)
bezstopniwa regulacja obrotów

8

Wentylator dachowy z silnikiem EC
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Rodzaj zasilania 1~
Moc 30 W
Prąd 0,22 A
Poziom ciśnienia akustycznego 44 dB(A) w odległości 1m
bezstopniwa regulacja obrotów

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI) NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

REWIZJA NR 2: .....

REWIZJA NR 1: .....

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM, DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWĄ ZAWARTĄ Z INWESTOREM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	C+HO aR Sp. z o.o.
adres:	ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin
telefony:	t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279
PROJEKT:	**BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO**
ADRES:	WITKOWO
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI:	285/1, 285/2; OBRĘB: WITKOWO
INWESTOR:	GMINA STARGARD
	UL. RYNEK STAROMIEJSKI 5, 73-110 STARGARD
FAZA:	**PROJEKT TECHNICZNY**
PROJEKTANT:	**mgr inż. PAWEŁ NEJRANOWSKI**
INSTALACJE SANITARNE	upr. proj. nr ZAP/0082/POOS/14 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY:	**mgr inż. JERZY NEJRANOWSKI**
INSTALACJE SANITARNE	upr. proj. nr 8/97 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
OPRACOWANIE:	
TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:	INSTALACJE C.O., WENTYLACJI, GAZU I CHŁODZENIA
DATA:	WRZESIEŃ 2021 — RZUT PARTERU 1:50
NR RYSUNKU:	**S06**
NR STRONY:	