



22	Podest obsługowy	-	stal nierdzewna
21	Belka wsporcza (regulowana)	-	stal nierdzewna
20	Złączka stal/PE	50/63	żeliwo
19	Łańcuch	-	stal nierdzewna
18	Właz wejściowy	DN600	stal nierdzewna
17	Kominiek wentylacyjny (naw.)	DN100	stal nierdzewna
16	Poręcz	-	stal nierdzewna
15	Zasuwa odcinająca	PVCØ160	PVC
14	Powadnice rurowe	-	stal nierdzewna
13	Kruciec napływowy	DN160	Uszczelka
12	Drabinka	-	stal nierdzewna
11	Sonda hydrostatyczna	-	-
10	Kolanko	PVCØ160	PVC
9	Rurociąg tłoczny	PEØ63	PEHD
8	Układ tłoczny	DN50	stal nierdzewna
7	Zawór kulowy	DN50	-
6	Nasada płuczająca	T52	-
5	Zawór zwrotny kolanowy	DN50	żeliwo
4	Zasuwa klinowa	DN50	żeliwo
3	Zbiornik	Ø1000	żeliwo - beton C45/C55; klasa XA3
2	Kolano stopowe	DN40	żeliwo
1	Pompa zatapialna-Grundfos	EF30.50.11.2.1.502 1.1kW	żeliwo
Nr	Opis	Typ / wymiar	Materiał

Jednostka projektowa:

**INSTAL - PROJEKT**

inż. Mirosław Marciniak

NIP: 737-144-75-26 REGON: 121318837

34-600 LIMANOWA ul. T. Kosciuszki 81A

tel. 18 337-49-49, fax. 18 333-92-98, kom. 506-190-169

Rys. Nr S-9

Str. Nr ....

Obiekt	SIĘĆ WODOCIĄGOWA, PRZYSTĄPNA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNIWACZEGO O POL. 150m <sup>3</sup> WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ SIĘCI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCEJ STUDIUM GŁĘBINOWEJ NA POTRZEBY ZAOPATRZENIA W WODĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W M. JABŁONKA	Data: 08. 2023r.	Skala: b / s	Brzoza: S A N I T A R N A
Nazwa zamierzenia budowlanego	Rysunek	PROJEKTANT:	inż. Mirosław Marciniak nr upr. proj. MAP/0457/PWOS/11 w specjalności instalacyjnej	Podpis:
Lokalizacja	GMINA JABŁONKA	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Marcisz nr upr. proj. MAP/0247/PWOS/14 w specjalności instalacyjnej	Podpis:
Adres	ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA			