

## ZAŁĄCZNIK NR 3

Zawarta w dniu .....w Częstochowie pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna  
w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym  
w Częstochowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953,  
kapitał zakładowy w kwocie 101.074.600,00 PLN, pokryty w całości reprezentowanym przez:

1. .... 2. ....

zwanym dalej „Kupującym”

a .....

reprezentowanym przez: 1. .... 2. ....

zwanym dalej „Sprzedawcą”

o następującej treści:

**§ 1**

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący łącznie w zakresie średnic  $\varnothing 50 - \varnothing 300$  do rur żeliwnych, stalowych, AC i PCV, PE, w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Łączniki, objęte umową, winny spełniać wymogi określone w załączniku nr 1.
3. Kupujący w niniejszym postępowaniu zlecając dostawy zastrzega sobie prawo realizacji dostaw w zakresie wielkości wynikających z bieżących potrzeb.
4. Kupujący w niniejszym postępowaniu zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji): Prawo opcji jest uprawnieniem Kupującego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 20% ilości zamówienia podstawowego. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
  - a. Kupujący będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla przedmiotu zamówienia podstawowego, dla poszczególnych pozycji, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa,
  - b. prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,
  - c. cena jednostkowa wyrobu zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę,
  - d. warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Kupującego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

**§ 2**

1. Przedmiot umowy określony w § 1 dostarczany będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Kupującego.
2. Dostawa przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zamówienia telefonicznego lub faksowego.

**§ 3**

1. Strony ustalają, że Sprzedawca zdeponuje u Kupującego na czas obowiązywania umowy wzór asortymentu tj. 1 sztukę .....
2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy wykonanego wyłącznie przez producenta, którego wzór i karty katalogowe złożył w postępowaniu numer TZ.261.22.2018, o jakości wykonania nie gorszej niż wzory, o których mowa w ust. 1.

**§ 4**

1. Przedmiot umowy Sprzedawca dostarczy każdorazowo na własne ryzyko do magazynu Kupującego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
2. Koszt dostawy towaru loco magazyn Kupującego zawarty jest w cenach o których mowa w § 5 umowy.
3. Dostawy, o których mowa w ust. 1 winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 07:00 do 13:30.

**§ 5**

1. Strony ustalają cenę łączną za przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1 w kwocie ..... (słownie: .....) plus należny podatek VAT, przy ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Ceny jednostkowe poszczególnych łączników i kształtek określono w załączniku nr 1 do umowy.
3. Cena ustalona w umowie jest stała i nie podlega zmianie.

**§ 6**

Sprzedawca oświadcza, że towar posiada atesty Państwowego Zakładu Higieny, które zobowiązuje się do przesłania Kupującemu wraz z fakturą.

**§ 7**

Sprzedawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie ewentualnego auditu zewnętrznego strony drugiej w tym zakresie.

**§ 8**

1. Sprzedawca udziela ..... (nie mniej niż 24) miesięcznej gwarancji, na przedmiot umowy, od dnia wydania towaru Kupującemu.
2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy Kupujący prześle Sprzedawcy reklamację, Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu 7 dni.
3. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza uznanie reklamacji.
4. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji do wydania Kupującemu towaru wolnego od wad w zamian za towar wadliwy.

**§ 9**

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedawcy w ..... nr .....

**§ 10**

1. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP .....
2. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP 573-000-38-41.

**§ 11**

Z ramienia Kupującego upoważnionymi do dokonywania zamówień, o których mowa w § 2 ust. 2 są:  
.....

**§ 12**

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty, na rzecz Kupującego, następujących kar umownych:

1. w wysokości 10 %, ceny określonej w § 5 ust. 1 gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca,
2. za zwłokę w dostarczaniu każdej partii towaru w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 2 % wartości przedmiotu dostawy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

**§ 13**

Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

**§ 14**

Termin realizacji umowy od dnia ..... do dnia.....

**§ 15**

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 16**

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla Kupującego.

**§ 17**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Kupujący:

Sprzedawca:

## ZAŁĄCZNIK NR 1

## 1. Wykaz asortymentu, cen jednostkowych łączników i kształtek

| Lp. | Nazwa materiału   | Minimalny zakres tolerancji (mm) | Jednostka | Cena jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] |
|-----|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|--------------------|
| 1.  | Łącznik RR DN 50  | 15                               | szt.      |                             | 0     | 0                  |
| 2.  | Łącznik RR DN 80  | 20                               | szt.      |                             | 5     |                    |
| 3.  | Łącznik RR DN 100 | 26                               | szt.      |                             | 50    |                    |
| 4.  | Łącznik RR DN 125 | 23                               | szt.      |                             | 3     |                    |
| 5.  | Łącznik RR DN 150 | 34                               | szt.      |                             | 5     |                    |
| 6.  | Łącznik RR DN 200 | 32                               | szt.      |                             | 2     |                    |
| 7.  | Łącznik RR DN 250 | 43                               | szt.      |                             | 1     |                    |
| 8.  | Łącznik RR DN 300 | 40                               | szt.      |                             | 1     |                    |
| 9.  | Łącznik RK DN 50  | 15                               | szt.      |                             | 15    |                    |
| 10. | Łącznik RK DN 80  | 20                               | szt.      |                             | 15    |                    |
| 11. | Łącznik RK DN 100 | 26                               | szt.      |                             | 50    |                    |
| 12. | Łącznik RK DN 125 | 23                               | szt.      |                             | 3     |                    |
| 13. | Łącznik RK DN 150 | 34                               | szt.      |                             | 20    |                    |
| 14. | Łącznik RK DN 200 | 32                               | szt.      |                             | 2     |                    |
| 15. | Łącznik RK DN 250 | 43                               | szt.      |                             | 1     |                    |
| 16. | Łącznik RK DN 300 | 40                               | szt.      |                             | 1     |                    |

## 2. Łączniki objęte umową muszą spełniać następujące wymogi:

- a. ciśnienie nominalne PN 16, owiercenie kołnierzy na PN 16, (dla łączników do rur AC ciśnienie nominalne PN 16 lub PN 10),
- b. wykonanie z żeliwa sferoidalnego w gat. GJS 500-7 lub z żeliwa sferoidalnego GGG 45 zgodnie z normą EN-GJS 450-10, lub EN-GJS-400 posiadające dodatkowy pierścień segmentowy z zamontowanymi elementami kotwiącymi (demontowanymi) zabezpieczającymi rurę przed wysunięciem, zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub proszkową o grubości powłoki min 250µm i odporności na przebicia 3 kV, trwałe połączenie powłoki lakierniczej z elementami żeliwnymi, współpracujące z uszczelką NBR lub EPDM,

- c. śruby montażowe (łączące elementy złącza) oddzielnie dla każdej strony połączenia, wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem (zatarciem) poprzez galwanizowanie lub pokrycie teflonem,
- d. łączniki powinny umożliwiać łączenie rur z min 4 ° odchyleniem współosiowości na każdy kielich,
- e. łączniki winny być dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

Kupujący

Sprzedawca