

ZASTOSOWANO OPTYMALIZATORY MOCY OBNIŻAJĄCE NAPIĘCIE PO STRONIE PRĄDU STAŁEGO DO POZIOMU BEZPIECZNEGO PONIŻEJ 50 VOLTÓW

PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

UWAGA! Obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakować zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05

Inwestor: **Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycy Sp.z o.o.**			
Adres: **Koźminiec dz nr. 123**			
Przedmiot rysunku: **SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - 39.9W**			
	Imię i nazwisko	Data:	Podpis:
Wykonał:		03.2023	