



GMINA POŚWIĘTNE
ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel. 25 752-03-80, 25 752-03-90



Poświętne, 29.08.2023 r.

Nr postępowania ZP.271.8.2023

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp.

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcinka, Małków (gmina Poświętne)”

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, Zamawiający-Gmina Poświętne przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W związku z obowiązkiem opracowania inwentaryzacji powykonawczej, proszę o wskazanie gdzie w kosztorysie ofertowym Wykonawca ma uwzględnić te koszty?

Odpowiedź: Zadanie ma charakter ryczałtowy tzn. Wykonawca kalkuluje wszelkie koszty związane z jego wykonaniem. Zamawiający proponuje ująć te koszty w poz . 1 przedmiaru.

Pytanie 2: Proszę o określenie poprawnej szerokości poboczy - w przedmiarze szerokość poboczy wynosi 0,5m, a w projekcie 0,75m - proszę o ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Poprawna szerokość poboczy 0,75 m. W przedmiarze jednostką jest m³ i nie wymaga on korekty.

Pytanie 3: Czy do obowiązków Wykonawcy należało będzie wykonanie ścinania poboczy i ewentualne uzupełnienie ubytków materiałem? - jeśli tak, to proszę o podanie ilości oraz dodanie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy zgodnie z umową należy wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do wykonania zamówienia i jego właściwej eksploatacji zgodnie z polskimi przepisami i normami. Konieczność ewentualnego ścinania poboczy określa Wykonawca. Zamawiający zachęca Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej odcinka drogi celem ewentualnej



GMINA POŚWIĘTNE
ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel. 25 752-03-80, 25 752-03-90



konieczności ścinania poboczy. Ewentualne koszty z tym związane należy ująć w pozycji: wykonanie poboczy.

Pytanie 4: Czy do obowiązków Wykonawcy należało będzie wykonanie oczyszczenia i ewentualnego odtworzenia rowów? - jeśli tak, to proszę o podanie ilości oraz dodanie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Zadanie nie zawiera konieczności wykonania oczyszczenia i ewentualnego odtworzenia rowów.

Pytanie 5: Czy do obowiązków Wykonawcy należało będzie wykonanie włączenia do drogi powiatowej, ewentualne koszty uzgodnienia zjazdu, opracowania dokumentacji lub aktualizacji SOR na drodze powiatowej, itp.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6: Czy do obowiązków Wykonawcy należało będzie wykonanie ewentualnego oczyszczenia terenu z zakrzaczeń lub przycięcia gałęzi drzew? - jeśli tak, to proszę o podanie ilości oraz dodanie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie niezbędne prace konieczne do właściwego użytkowania odcinka drogi zgodnie z zapisami umowy. Droga na chwilę obecną jest użytkowana i ma zachowaną skrajnię.

Pytanie 7: Z uwagi na taką samą powierzchnię warstwy wyrównawczej i ścieralnej, proszę o informację, czy Wykonawca ma uwzględnić w obmiarach tzw. odsadzki technologiczne?

Odpowiedź: Nie. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Pytanie 8: Proszę o potwierdzenie, iż pobocza należy wykonać z pospółki zwirowej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9: Proszę o zamieszczenie przekroi normalnych.

Odpowiedź: Przekroje opisane są w punkcie 3.7 dokumentacji projektowej.

GMINA POŚWIĘTNE
ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel. 25 752-03-80, 25 752-03-90



Pytanie 10: Proszę o zamieszczenie SST.

Odpowiedź: Zamieszczona dokumentacja projektowa stanowi zarazem szczegółową specyfikację techniczną wykonania robót.

Z upoważnienia Wójta Gminy
Marek Szałwia
Zastępca Wójta