

Sulęczyńskie, 21.02.2022 r.

ZP.271.1.1.2022

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE NR 1

dot. postępowania pn. PRZEBUDOWA SIECI DRÓG W MŚCISZEWICACH GMINA SULĘCZYŃSKIE
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00053626/01 z dnia 2022-02-10

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W pozycji nr 34 przedmiaru robót występuje ława betonowa pod krawężniki i opornika w ilości 0,03 m²/mb. Jest to bardzo niska wartość, po weryfikacji z dokumentacją projektową powinna ona wynosić min. 0,05 m²/mb. Prosimy o zmianę przedmiaru lub informację, że należy wykonać ławę o przekroju zgodnym z przedmiarem.

Odpowiedź:

ławę betonową pod krawężniki i oporniki w pozycji 34 przedmiaru robót należy przyjąć zgodnie z projektem w ilości 0,05 m³/mb.

Pozycja 34 przedmiaru robót ulegnie zmianie :

Zamiast $4587,2 \times 0,03 = 137,616$ m³ należy przyjąć ilość $4587,2 \times 0,05 = 229,36$ m³

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt III ppkt 9 SWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy w stosunku do projektów i służy Wykonawcy do obliczania ceny oferty. Podstawą wyceny są projekty wykonawcze na podstawie których należy sporządzić cenę ryczałtową ostateczną przyjętą do postępowania o udzielenie zamówienia.