

Piekary Śląskie, dn. 05.02.2024 r.

06/TO/EZ/2024

**Wszyscy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia procedowanego w trybie konkurencyjnym nie objętego regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

**„Dostawa wraz z montażem kompensatora energii biernej dla MPWiK  
w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” nr ID 882240.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., dalej zwane Zamawiającym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania (pisownia oryginalna) bez ujawniania źródła wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o informację co należy zrobić ze zdemontowaną baterią kondensatorów? Czy koszty utylizacji po stronie wykonawcy? Czy należy ją przetransportować w wybrane miejsce?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, iż utylizacja, koszty oraz miejsce utylizacji leżą po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o doprecyzowanie, czy poza wymianą baterii należy wymieniać okablowanie do nowego kompensatora, jeśli tak to proszę o podanie typu, przekroju oraz długości kabla. Czy należy wymienić lub doposażyć rozdzielnice w przekładniki, jeśli tak to proszę o podanie parametrów.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, iż wymiana kabli i przekładniki w przypadku jeżeli będzie to konieczne decyduje Wykonawca, po wykonaniu wymaganych pomiarów i wizji lokalnej.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o udostępnienie informacji dot. istniejącej baterii (producent, typ, moc itp.), jakie okablowanie jest doprowadzone do baterii, długość okablowania.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, iż aktualna bateria jest na podzespołach ELEKTRONICOM, typ baterii BK-55, o mocy znamionowej 32,5/2,5. Natomiast przekrój doprowadzonych przewodów wynosi 5 x 10mm<sup>2</sup>.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Opisie Przedmiotu Zamówienia załączonego do postępowania o nr ID 882240 na Platformie zakupowej w pkt 2, Zamawiający wymaga aby każdy zainteresowany niniejszym postępowaniem Wykonawca **wykonał badanie parametrów sieci elektroenergetycznych przez okres co najmniej trzech dni.**

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
*mgr Marek Tokarz*

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa
2. a/a