

Gmina Nowa Ruda  
ul. Niepodległości 2  
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: ITOŚ.271.2.3.2023

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Nowa Ruda występując jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie pn. „**Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie etap I**” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Treść zapytania:

1. W opinii Wykonawcy wymóg skuteczności świetlnej oprawy na poziomie 180 lm/W jest nadmiarowy i nieuzasadniony. Wprowadzenie takiego zapisu to działanie zaporowe, ponadnormatywne, mające na celu wskazanie konkretnego producenta; jednocześnie Zamawiający nie żąda certyfikatów potwierdzających spełnienie tego parametru, a jedynie deklaracji własnej producenta. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów dotyczących pożądanej skuteczności świetlnej, co poszerzy wachlarz ofert, przy zachowaniu standardów oświetlenia ulicznego (np. 140-150 lm/W).

Odpowiedzi na pytania.

Zamawiający dopuszcza stosowanie opraw oświetleniowych o skuteczności świetlnej 150lm/W pod warunkiem zachowania standardów oświetlenia ulicznego potwierdzonego wynikami obliczeń fotometrycznych.

Zamawiający

Zastępca Wójta  
  
Anna Zawisłak