

Decyzja 157/2020

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, 3a, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), a także uchwały nr 237/08 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej do załatwiania w imieniu Powiatu spraw związanych z funkcjonowaniem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, reprezentowania Powiatu w sprawach majątkowych oraz składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, który złożyła Pani Anna Kalinowska, reprezentująca Biuro Architektoniczne CIGNUS Anna Kalinowska, ul. Armii Krajowej 12, 58-150 Strzegom (działająca w imieniu Gminy Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom)

zezwałam Gminie Strzegom

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej **nr 2887D - dz. nr 314 obręb Graniczna** urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej**, na następujących warunkach:

1. Sieć i przyłącze zlokalizować zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym.
2. Głębokość posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej min. 1,2 m poniżej poziomu jezdni i pobocza oraz min. 1,0 m pod dnem rowu (zjazdu).
3. Głębokość posadowienia przyłącza wody min. 1,2 m poniżej poziomu pobocza oraz min. 1,0 m pod dnem rowu (zjazdu).
4. Prace związane z budową sieci i przyłącza nie mogą doprowadzić do uszkodzenia kręgow pod zjazdem.
5. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nawierzchnię jezdni odtworzyć w następujący sposób:

- warstwa odsączająca z piasku grubość po zagęszczeniu – 15 cm,
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63 mm – grubość po zagęszczeniu 20 cm,
- górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm,
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 5 cm,
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 4 cm.

Wszelkie odkształcenia pasa drogowego w miejscu robót, stwierdzone w ciągu 24 miesięcy od zakończenia prac, będą usuwane na koszt inwestora. W przypadku wad i usterek technicznych, powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru zajętego odcinka pasa drogowego, zarządca drogi zawiadomi o tym pisemnie inwestora, określając jednocześnie termin do ich usunięcia ze skutkami przewidzianymi w przepisach Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku kolizji w/w sieci i przyłącza z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona ich przełożenia lub zabezpieczenia.
7. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi, znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
8. Inwestor ponosi wszelkie koszty związane z budową sieci i przyłącza oraz koszty ich ewentualnej modernizacji.

UZASADNIENIE:

W dniu 16.11.2020 r. do tut. jednostki wpłynął wniosek pełnomocnika strony o uzgodnienie przebiegu sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej (na potrzeby świetlicy wiejskiej),