

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GRZ/262/67-SK/2019 pn.: Naprawa włączów studni rewizyjnych zabudowanych na sieciach kanalizacyjnych usytuowanych w drogach na terenie miasta Ruda Śląska

W odpowiedzi na pytania Oferenta, informujemy co następuje:

Pytanie 1

Zamawiający w Załączniku nr 5 w punkcie 5.1.4 wymaga, aby zaoferować włązy samopoziomujące o wadze powyżej 105 kg.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści włązy samopoziomujące o wadze 88 kg?

Odpowiedź

Włązy samopoziomujące mają posiadać wagę zgodną z zapisami Specyfikacji.

Pytanie 2

Zamawiający w Załączniku nr 5 w punkcie 5.1.5 wymaga, aby wysokość ramy włązu wynosiła 140 mm.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści włązy wykonane z żeliwa sferoidalnego o wysokości ramy 190 mm?

Odpowiedź

Dopuszczamy inną wysokość ramy nie mniej jednak niż 140 mm

Pytanie 3

Zamawiający w Załączniku nr 5 w punkcie 5.1.8 wymaga, aby włązy posiadały wymienną wkładkę tłumiącą drgania na ramie z elastometru.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści włązy z wkładką tłumiącą z polichloroprenu w pokrywie włązu? To rozwiązanie jest dużo bardziej trwałe i zapobiega nadmiernemu zużyciu się uszczelki podczas eksploatacji.

Odpowiedź

Dopuszczamy inne rozwiązanie pod warunkiem możliwości wymiany zużytej uszczelki.

DYREKTOR DS. EKSPLOATACYJNYCH

PROKURENT

PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

mgr Inż. Zygmunt Grzybek

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. technicznych

PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

mgr Inż. Wojciech Słaja

Rozdzielnik:

- strona www.pwik.com.pl

