

UWAGA:
Rzędne istniejącej kanalizacji ściekowej oraz innego uzbrojenia zweryfikować w trakcie robót. Zagłębienia przewodu wodociągowego dostosować do rzędnych rzeczywistych.
Połączenie z istniejącymi przyłączami wykonać złączkami skręcanymi typu ISO. Średnice połączeń dostosować do średnic istniejących przyłączy.
Do przyłączenia do wodociągu stosować kompletne nawiertki wodociągowe z zaworem.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
ul. Kościerska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353

PROJEKT: Przebudowa sieci wodociągowej w ramach uporządkowania gospodarki wodnej, dz. nr 38/3, 38/5, 44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/27, 566, 571, 683, obr. geodezyjny Nowa Karczma

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma
ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA
mgr inż. MIROSŁAW ŁÓPATO	285/GD/2002		1:100/500
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	BRANŻA
mgr inż. ARKADIUSZ MALINOWSKI	294/GS/2002		sanitarna
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA
mgr inż. D. ZYMIERCZYKIEWICZ			X 2013

NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny sieci wodociągowej na odcinku Tr1– Tr11 (Hn1)

NR RYS. 2