


# STUDNIA KANALIZACYJNA Ø600mm Z TELESKOPOWYM ADAPTEREM DO WŁAZÓW ORAZ WŁAZEM ŻELIWNYM KLASY A15-D400



## UWAGI:

1. Wysokość studni PVC dopasować poprzez wycinanie rury karbowanej.
2. Studnie wykonać w obsypce piaskowej zagęszczonej warstwami max. 30cm.
3. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanałowe należy obetonować wraz z pierścieniem betonowym, stosować beton min. klasy C15/20.
4. Włączenie do studni powyżej kinety może być wykonane stosując wkładkę in situ z uszczelką na wysokości rury karbowanej.
5. Kierunki włączeń przewodów, rzędne, średnice studzienek i przewodów zgodnie ze schematami zawartymi na profilach.
6. W przypadku stwierdzenia, występowania w podłożu pod studnią gruntów słabonośnych, grunt taki należy wymienić do głębokości gruntów nośnych. W przypadku gdy miąższość warstwy gruntów nienośnych przekroczy 1m, można zamiast wymiany gruntu, zastosować płytę fundamentową pod studnię o średnicy co najmniej 2 razy większej od średnicy studni.

Wykaz studni przyłączeniowych wraz z ich parametrami zestawiono w tabeli do niniejszej dokumentacji.

Jednostka projektowa:		 <b>PRACOWNIA SANITARNA Adam Masłowski</b> ul. Ostrowska 2B/16, 63-330 Dobrzyca NIP 6172056521 <a href="http://www.pracowniasanitarna.pl">www.pracowniasanitarna.pl</a>	
Objekt:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Goluski.	
Lokalizacja:		powiat poznański, gmina Dopiewo obręb Skórzewo	
Inwestor:		Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo	
SKŁAD PROJEKTOWY		UPR.BUD.	DATA I PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Adam Masłowski		Do projektowania bez ograniczeń Nr ewid WKP/0350/POOS/12	09.2016r.
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Artur Roykowski		Do projektowania bez ograniczeń Nr ewid WKP/0255/PWOS/05	09.2016r.
Tytuł: <b>Studnia przyłączeniowa 600mm</b>			SKALA -
Branża: SANITARNA	Stadium: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		NR RYS. <b>3.5</b>