

IF.271.5.8.2024

Dotyczy: trybu podstawowego p. n. **„Błękitno-zielony Milicz” rozwój infrastruktury w centrum miasta Milicz oraz zwiększenie powierzchni czynnych biologicznie jako element adaptacji do zmian klimatu”**.

**W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

*„1. Ze względu na wielobranżowy zakres przedmiotu zamówienia polegający na wykonaniu zagospodarowania terenu oraz na wykonaniu instalacji technologii fontanny, prosimy o modyfikację opisu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pkt. 3 rozdział VIII - poprzez rozszerzenie zapisów i uznanie spełnienia warunku łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni warunek w zakresie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z zagospodarowaniem terenu, a kolejny z wykonawców spełni określony warunek w zakresie budowy fontanny tzw. „suchej”, o łącznej wartości robót budowlanych nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto.*

**Ad 1.**

**Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SWZ i nie dokonuje zmian w w/w Rozdz. VIII pkt 3 SWZ.**

*2. Zwracam się z prośbą o udostępnienie brakujących projektów:*

*- ławki modułowej,*

*- małej architektury (kosze, ławki),*

*- wymagań co do wielkości roślin (wielkości pojemników, wysokość roślin),*

*Proszę również o informację czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę grabu amerykańskiego na inny gatunek, łatwiej dostępny (np. grab pospolity).*

**Ad 2.**

**Wymienione wyżej projekty małej architektury znajdują się w folderze „9. Projekt wykonawczy „Zieleń”, natomiast wysokości pojemników i roślin w opisie znajdującym się w ww. projekcie.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę gatunku drzew ze względu na wcześniej dokonane uzgodnienia dokumentacji w tym roślinności z Konserwatorem Zabytków.**

*3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji na technologię fontanny część plików jest uszkodzona.*

**Ad 3.**

Pliki z dokumentacją na technologię fontanny nie są uszkodzone i można je pobrać ze strony internetowej prowadzonego postępowania (Zamawiający wyjaśnił tę kwestię z Wykonawcą).

4. Zamawiający w zakresie dysponowania osobami do realizacji zamówienia postawił wymóg dysponowania jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych; Rodzaj robót będących przedmiotem zamówienia wskazuje, że roboty drogowe nie są głównym zakresem.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu na: dysponowanie Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i z ograniczeniami w zakresie budowy dróg.

**Ad 4. Zamawiający postanawia rozszerzyć możliwość spełnienia wymogu zawartego w ROZDZ. VIII ust. 2 pkt 1 B) dotyczącego zdolności zawodowej Wykonawcy:**

**B) Wykonawcy spełnią warunek, o którym mowa w Rozdz. VIII ust. 2 pkt 1) poprzez wykazanie, iż dysponują osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym przynajmniej:**

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń **lub jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych** **[WPROWADZONA ZMIANA DO SWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU POPRZEZ ZAMIESZCZENIE W BZP OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA – które załączono do niniejszego pisma]**
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych; (BEZ ZMIAN)
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych; (...) (BEZ ZMIAN)

5. W celu zachowania parametrów równoważności, jak najlepszego odwzorowania koncepcji wizualnej i konstrukcyjnej firmy projektowej (jakże istotnej w obiektach użyteczności publicznej) oraz uniknięcia niedomówień podczas realizacji zadania, prosimy o przedstawienie kart katalogowych projektowanych urządzeń:

- oprawa L3 - oprawa gruntowa LED RGBW, DMX, 30 W, IP65 – schemat IE.01
- driver LED 4x450 mA - PROJEKT WYKONAWCZY AUTOMATYKA I STEROWANIE – str. 6
- pompy atrakcji w niecce (w związku z zapisem projektowym cyt. „Nie dopuszcza się montażu

*niskonapięciowych agregatów do dna niecki. Wszystkie pompy winny być mocowane systemowo wraz z oprawą do płyt z możliwością eksploatacji bez demontażu płyt” - PROJEKT WYKONAWCZY AUTOMATYKA I STEROWANIE – str. 7*  
- opraw LED w niecce fontanny - koloru białe - czerwonego tworzące serce,  
- opraw LED w niecce fontanny RGBW.

**Ad 5. Zamawiający nie jest w posiadaniu kart katalogowych.**

**Oprawa L3**

**Oprawa dogruntowa przeznaczona do podświetlenia zieleni z niszą z tworzywa sztucznego umożliwiającą stabilny montaż w gruncie.**

**Moc (W) maksymalna: 30W**

**Rzeczywiste lumeny: min 656**

**Barw: RGBW**

**Przewidywany okres użytkowania: 50.000h**

**Sterowanie: DMX**

**Zasilanie: 230V**

**Wykończenie struktury: Stal nierdzewna 316L ( rozeta )**

**Struktura materiału: Aluminium**

**Wykończenie struktury: Szary**

**Klosz Szkło :hartowane**

**Klosz :Przezroczysty**

**Źródło światła: LED**

**IP min. – IP65**

**Szczegóły dotyczące doboru opraw fontannowych zostały zawarte w projekcie:**

**8. Projekt wykonawczy\_TE (Automatyka i sterowanie) – opis pkt. 7.1 Iluminacja fontanny**

**10. Tabela doboru opraw.**

**Za równoważne uznaje się sterowanie za pomocą driverów 350mA lub 700mA**

**Oprawa RGBW – winna być dostarczona z otworem na dysze z zachowaniem parametrów w tabeli doboru.**

**Oprawa White/Red - umożliwiającą sterowanie kolorem białym i czerwonym**

**Szczegóły dotyczące agregatów fontannowych zostały podane w projekcie:**

**PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA FONTANNY - 3.2 Zestawienie urządzeń technologii**

**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania uchwytów mocujących pompy do kamienia dostosowanych do wybranego producenta układu pompowego. Zgodnie z projektem PROJEKT WYKONAWCZY AUTOMATYKA I STEROWANIE dopuszcza się wyłącznie zasilania bezpośrednie każdego z odbiorników.**

**Projekt nie dopuszcza łączenia szeregowego urządzeń w niecce oraz zasilania grup odbiorników.**

*6. Proszę o usunięcie zapisu : „Uwaga: Nie dopuszcza się montażu niskonapięciowych agregatów do dna niecki. Wszystkie pompy winny być mocowane systemowo wraz z oprawą do płyt z możliwością eksploatacji bez demontażu płyt”*

*-zapis ten identyfikuje agregaty produkowane garażowym sposobem przez firmę WaterControl (nazwa „producenta” pomp jest zbliżona do nazwy firmy projektującej ) Urządzenia te nie posiadają żadnej sieci dystrybucyjnej więc zamawiający jest zdany na ewentualny zakup części zamiennych w okresie późniejszy/ gwarancyjnym u jednego dostawcy,*

-wyjmowanie pompy przez otwór lampy wymusza wykonanie większego otworu co powoduje zmniejszenie nośności płyty granitowej i naraża ją na pęknięcie (nikt z profesjonalnych dostawców urządzeń wyposażenia fontann nie stosuje tak „dzikiej technologii”),  
-zaprojektowane rozwiązanie wynika z garażowej produkcji i niemożliwością prawidłowego uszczelnienia. W związku powyższym proponuję umieścić zapis dopuszczający umieszczenie agregatów na dnie niecki fontanny i dopisanie że agregaty muszą być wyposażone w systemowe złącza o szczelności IP68 umożliwiające demontaż agregatu bez rozcinania żył, proponowane rozwiązanie zdecydowanie ułatwi późniejszą eksploatację fontanny.

#### Ad 6.

**Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie projektowe. Jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń fontannowych dostępnych na rynku zgodnie z SWZ na w/w zadanie.**

- **Uchwyty montażowe należy dostosować do wybranego przez Wykonawcę agregatu niskonapięciowego.**
- **Wielkość otworów została wydana na rysunku A/3.**
- **Zamawiający oczekuje trwałych połączeń elektrycznych zachowując ciągłość instalacji.**

**Projekt wyznacza rozwiązania technologiczne jednocześnie dopuszczając urządzenia wielu producentów. Zamawiający jednak oczekuje dotrzymania warunków:**

- **Brak demontażu urządzeń technologii fontannowej na zimę.**
- **Podwieszenie agregatów do płyt granitowych. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane i ułatwia eksploatację. Wykonawca winien wykonać uchwyty dostosowane do wybranej technologii fontannowej.**

**Podsumowując Zamawiający nie ogranicza stosowania urządzeń różnych dostawców, wyznacza jednak elementy niezbędne dla prawidłowej eksploatacji obiektu.**

Na podstawie art. 271 ust. 3 oraz 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) i w związku ze zmianą treści warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zdolności zawodowej (w odniesieniu do osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w branży drogowej – rozszerzenie możliwości spełnienia warunku) określonego w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 1 B) tiret 1 SWZ IF.271.5.2024 z dnia 8 marca 2024 roku oraz w ogłoszeniu o zamówieniu na w/w zadanie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **3 kwietnia 2024 roku**. Zmianie ulegają odpowiednio:

**A)ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP nr 2024/BZP 00237465/01 w dniu 8 marca 2024 roku**

1) w zakresie **SEKCJI V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**: (...) B) Wykonawcy spełnią warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego ogłoszenia poprzez wykazanie, iż dysponują osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym przynajmniej:

**- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych; (...)**

2) w zakresie SEKCJI VIII:

- 8.1.) Termin składania ofert: **03.04.2024, godzina 10:00, (...)**
- 8.3.) Termin otwarcia ofert: **03.04.2024, godzina 10:05,**
- 8.4.) Termin związania ofertą: **02.05.2024.**

B) w S. W. Z. na ww. zadanie zmianie ulegają:

- w Rozdz. VIII ust. 2 pkt 1 B) tiret 1 SWZ IF.271.5.2024 z dnia 8 marca 2024 roku:

„B) Wykonawcy spełnią warunek, o którym mowa w Rozdz. VIII ust. 2 pkt 1) poprzez wykazanie, iż dysponują osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym przynajmniej:

**- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych;”(…)**

- w Rozdz. XVIII ust. 1 SWZ w zakresie: „1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/milicz> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania (bezpośredni link: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/898572>) do dnia **3 kwietnia 2024 roku do godz. 10:00:00**”;

- w Rozdz. XIX ust. 1 SWZ w zakresie: „Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **3 kwietnia 2024 roku o godz. 10:05**, poprzez odszyfrowanie ofert na <https://platformazakupowa.pl/pn/milicz> ”

- w Rozdz. XVII ust. 1 w zakresie: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **2 maja 2024 roku**” (...).

C) w Załączniku nr 1 do SWZ na w/w zadanie zmianie ulega:

- w punkcie 2 – „**OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02.05.2024 roku**.”

Pozostałe ustalenia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia na w/w robotę budowlaną pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania oraz pobrali SWZ ze strony internetowej prowadzonego postępowania,
2. a/a.