

Mapa do celów projektowych
1:500

GKG.GZZ.4071.15223.2022
woj. wielkopolskie
pow. poznański
jedn. ewidencyjna Kleszczewo (302106_2)
obręb Tulce (0010)
ulica Kasztanowa, Gospodarcza
Ark 2/ sekcja 6.176.13.16.3.4.4.3;21.2.1;2
Dz. Vlg zasięgu
zasięg aktualizacji
Układ wysokości PL-KRON86-NH
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 2022-12-12
WOLNO REPRODUKOWAĆ
PO NANIESIENIU PROJEKTU


S.C. GEO - SAW
Mateusz Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
geodeta uprawniony
Zaświadc. Głównego Geod. Kraju 16931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37

Nie wyklucza się istnienia
w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych
---	--

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.15223.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Poznański
Wykonawca prac geodezyjnych	S.C. GEO-SAW Mateusz Sawicki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji z dn. 23.12.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mateusz Sawicki Nr uprawnień 76931



- numery działek objętych opracowaniem
- stłup h=8m z wysięgnikiem pojedynczym L=1m (10°) z oprawą AXIA 2.1 / 5233 / 24 LEDs 600mA NW 740 45,5W / / 431102
- proj. szafka oświetlenia drogowego typu SO 211
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x35mm² o łącznej długości 1(3)m
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm² OŚW. OB. I o łącznej długości 386(426)m
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm² OŚW. OB. II o łącznej długości 326(358)m
- proj. prześiek w rurze ochronnej typu AROT SRS Ø 50 o łącznej o długości 115m

PNWwBE GALANTOWICZ	
Temat: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tulce, przy ul. Gospodarczej i Kasztanowej.	Projektował: mgr inż. Maciej Galantowicz upr. bud. WKPi0304/POCE/04 sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafką oświetlenia drogowego oraz słupami oświetlenia drogowego w miejscowości Tulce, gmina Kleszczewo.	Inwestor: Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Data: 03.2023r Skala: 1:500
Symbol: E	Nr rysunku: 1