

Mapa do celów projektowych

1:500

GKG.GZZ.4071.279.2023
woj. wielkopolskie
pow. poznański
jedn. ewidencyjna Kleszczewo (302106_2)
obręb Poklatki (0008)
Ark 1/ sekcja 6.175.14.02.1.3;3.1
Dz. Wg zasięgu

zasięg aktualizacji - - -
Układ wysokości PL-KRON86-NH
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 2023-03-09

WOLNO REPRODUKOWAĆ
PO NANIESIENIU PROJEKTU

S.C GEO - SAW
Mateusz Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
geodeta uprawniony
Zaświadc. Głównego Geod. Kfaju 14931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37

Nie wyklucza się istnienia
w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych
---	--

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.279.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Poznański
Wykonawca prac geodezyjnych	S. C. GEO-SAW Mateusz Sawicki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji z dn. 24.03.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mateusz Sawicki Nr uprawnień 14931

WÓJT GMINY
Kleszczewo

Załącznik	Do pisma JK 6853.1.4. 2023 z dnia 24.03.2023 r.
Nr	1

WÓJT
Bogdan Kemnitz

proj. linia kablowa nn 0,4kV
YAKY 4x25mm² OŚW. III
o całkowitej dł. 281(322)m

proj. linia kablowa nn 0,4kV
YAKY 4x25mm² OŚW. II
o dł. 2(4)m + mufa ZRM-2
WYPROWADZIĆ Z PROJ. SŁUPA NR II/1
I POŁĄCZYĆ Z ISTN. LINIA OŚW.

- numery działek objętych opracowaniem
- slup h=8m z wysięgnikiem pojedynczym L=1m (0°)
oprawa AXIA 2.1 / 5177 / 24 LEDs 350mA NW 740 26W - 10szt.
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm² OŚW. I
o łącznej długości 78(90)m
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm² OŚW. II
o łącznej długości 2(4)m + mufa kablowa
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm² OŚW. III
o łącznej długości 281(322)m
- proj. przecisk/przewiert rurą ochronną typu AROT SRS Ø 50
o łącznej o długości 24m
- proj. rura ochronna typu AROT SRS Ø 50
o łącznej o długości 27m

za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Maciej Galantowicz
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności sieci/instalacje
i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
nr uprawnień WKP/304/POOE/04

PNWwBE
GALANTOWICZ

Temat:
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Poklatki, gmina Kleszczewo.

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV ze słupami oświetlenia drogowego w miejscowości Poklatki, gmina Kleszczewo.

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracował:
mgr inż. Daniel Wysocki

Projektował:
mgr inż. Maciej Galantowicz
upr. bud. WKP/0304/POOE/04
sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Inwestor:
Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Data: 04.2023r Skala: 1:500 Symbol: E Nr rysunku: 1