

Mapa do celów
projektowych
1:500

GKG.GZZ.4071.268.2023
woj. wielkopolskie
pow. poznański
jedn. ewidencyjna Kleszczewo (302106_2)
obręb Markowice (0007)
Ark 5/ sekcja 6.175.14.12.4.4;13.3.3;18.1.1;3;3.1
Dz. Wg zasięgu

zasięg aktualizacji - - -
Układ wysokości PL-KRON86-NH
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 2023-03-14

WOLNO REPRODUKOWAĆ
PO NANIESIENIU PROJEKTU

S.C GEO – SAW
Mateusz Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
geodeta uprawniony
Zaświadc. Głównego Geod. Kraju 16931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37

Nie wyklucza się istnienia
w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oznaczenie i informacje o
służebnościach gruntowych mających
wpływ na zagospodarowanie gruntów
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

Nie przeprowadzono
badania ksiąg
wieczystych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac,
których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.268.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Poznański
Wykonawca prac geodezyjnych	S. C. GEO-SAW Mateusz Sawicki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr..... z dn. 12.09.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mateusz Sawicki Nr uprawnień 16931

- numery działek objętych opracowaniem
- słup h=8m z wysięgnikiem pojedynczym L=1m (5°) z oprawą AXIA 2.1 / 5177 / 24 LEDs 350mA NW 740 26W / / 464232
- proj. szafka oświetlenia drogowego typu SO 111
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4×35mm² o łącznej długości 1(3)m
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4×25mm² OŚW. OB. I o łącznej długości 187(206)m
- proj. przecisk w rurze ochronnej typu AROT SRS Ø 50 o łącznej o długości 13m

proj. złącze ZK1x-1P
(WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA)

proj. SO 111
R≤30Ω
proj. linia kablowa nn 0,4kV
YAKY 4×35mm² o dł. 1(3)m

PNWwBE
GALANTOWICZ

Temat:

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Markowice.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV
wraz z szafką oświetlenia drogowego oraz słupami oświetlenia drogowego
w miejscowości Markowice, gmina Kleszczewo.

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektował:

mgr inż. Maciej Galantowicz
upr. bud. WKP/0304/POOE/04
sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Inwestor:

Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Data: 06.2023r
Skala: 1:500

Symbol:

E

Nr rysunku:

1