
Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych
serii typ-600 lub typ-625mm
Si25
Rurociąg tłoczny z pompowni P0
Rurociąg tłoczny PE225 z pompowni P3
85,14
PE160
PVC315
84,82
84,62
Osłona półki kinety z blachy
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


PE225
60°
PE160
PVC315
Osłona półki kinety
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych
serii typ-600 lub typ-625mm
Si1
Rurociąg tłoczny z pompowni P1
Istniejący rurociąg Ø200
PE110
89,80
Ø200
89,46
89,16
Osłona półki kinety z blachy
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


Ø200
Ø200
45°
PE110
Osłona półki kinety
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych
serii typ-600 lub typ-625mm
S21
Rurociąg tłoczny z pompowni P2
Istniejący rurociąg Ø200
84,27
PVC250
PE TS 125
84,80
83,97
PVC250
Osłona półki kinety z blachy
z blachy kwasoodpornej 0H18N9
Osłona półki kinety
z blachy kwasoodpornej 0H18N9
PE TS 125
PVC250
90°
PVC250


Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych
serii typ-600 lub typ-625mm
S182
Rurociąg tłoczny z pompowni P4
79,50
PE110
PVC250
79,40
79,30
Osłona półki kinety z blachy
z blachy kwasoodpornej 0H18N9
Osłona półki kinety
z blachy kwasoodpornej 0H18N9
PE110
PVC250
70°
160


S187
Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych
serii typ-600 lub typ-625mm
Rurociąg tłoczny z pompowni P5
80,50
80,40
PE110
PVC250
80,30
Osłona półki kinety z blachy
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


160
160
PE110
PVC250
Osłona półki kinety
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


Si
Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych
serii typ-600 lub typ-625mm
Rurociąg tłoczny z pompowni P6
81,01
80,90
PE110
200
80,77
Osłona półki kinety z blachy
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


PE110
200
200
Osłona półki kinety
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


S179
Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych
serii typ-600 lub typ-625mm
Rurociąg tłoczny z pompowni P7
77,90
77,80
PE180
PVC315
77,89
77,70
Osłona półki kinety z blachy
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


Si2
Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych
serii typ-600 lub typ-625mm
Rurociąg tłoczny z pompowni P8
200
PE125
83,84
83,74
83,64
Osłona półki kinety z blachy
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


160
PE180
PVC315
Osłona półki kinety
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


200
200
200
PE125
Osłona półki kinety z blachy
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


Biofiltr do studzienek kanalizacyjnych
serii typ-600 lub typ-625mm
S104
Rurociąg tłoczny z pompowni P9
80,95
80,85
PE180
PVC315
80,93
80,75
Osłona półki kinety z blachy
z blachy kwasoodpornej 0H18N9


160
PE180
PVC315
Osłona półki kinety
z blachy kwasoodpornej 0H18N9

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
POZPROJEKT

Zadanie Inwestycyjne
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W KIĄCZYNIE Z SIECIĄ KANALIZACJI
SANITARNEJ

Projektował	inż. H. Witkowska	327i8/87/Pw	IV.08.	
Opracował	mgr inż. Maciej Roszkiewicz		IV.08.	
Opracował	mgr inż. Leszek Paluszyński		IV.08.	
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ćwikła	WKP/0091/ PWOS/03	IV.08.	
Kier.Prac.	mgr inż. arch. M.Deresiński	207/90/Pw	IV.08.	
Nr zlecenia	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis
1264/07	Branża sanitarna		Stadium PW	

Miejscowośc
KAŹMIERZ

Obiekt
Kanalizacja sanitarna,
rurociągi tłoczne i pompownie

Treść rys.
SCHEMATY STUDNI
ROZPRĘŻNYCH

Skala
- - -

Nr rys.
119