

Wadowice, dnia 22.10.2019r.

ZZOZ/ZP/78/1/2019

**Informacja o modyfikacji zapytania ofertowego na
„Modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku PPS -
I Etap”-w postaci zakupu, dostawy, podłączenia, uruchomienia
generatora do dezynfekcji wody wraz z obsługą serwisową na okres
24 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach**

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego na „Modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku PPS - I Etap”-w postaci zakupu, dostawy, podłączenia, uruchomienia generatora do dezynfekcji wody wraz z obsługą serwisową na okres 24 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach, znak: 46/RC/ZP/ZZOZ/2019, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 czy Zamawiający dopuszcza stosowanie innej technologii, posiadającej atest higieniczny PZH oraz pozytywna opinię, w celu eliminacji bakterii Legionella z obiegu c.w.u.?

Jakie jest średnie miesięczne zużycie ciepłej wody użytkowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. Zużycie wody to ok. 300m³ (cała woda wraz z wodą zimną).

Ponadto Zamawiający modyfikuje:

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego „Formularz ofertowy”, który stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.
2. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego „Projekt umowy”, który stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia **23.10.2019r. do godziny 10:00.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 23.10.2019r. godz. 10:30.**

Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach
Beata Szafraniec

Otrzymują:
<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>
1 x Adresat (e-mail):
1 x a/a.