





ZESTAWIENIE OKIEN ODDYMIAJĄCYCH			
OZNACZENIE	01	02	03
SCHEMAT			
	OKNO ROZWIERANE NA ZEWNĄTRZ	OKNO UCHYLNE NA ZEWNĄTRZ	OKNO UCHYLNE NA ZEWNĄTRZ DÓŁ OKNA ROZWIERANY DO WEWNĄTRZ BEZ SIŁOWNIKA
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	100 (*87)	136 (*112)
	H	130 (*115)	190
LICZBA OKIEN	2	2	2
	POW. CZYNNA MIN. 0,5m ² OKNO WYPOSAŻONE W NAPĘD ŁAŃCUCHOWY I ZESTAW KONSOL KĄT OTWARCIA MIN.60°	POW. CZYNNA MIN. 0,34m ² OKNO WYPOSAŻONE W 2 SIŁOWNIKI I ZESTAW KONSOL DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ KĄT OTWARCIA MIN.60°	POW. CZYNNA MIN. 0,28m ² OKNO WYPOSAŻONE W 2 SIŁOWNIKI I ZESTAW KONSOL DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ KĄT OTWARCIA MIN.60°

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. ŚLUSARKA OKIENNA W KONSTRUKCJI Z PRFILI ALUMINIOWYCH MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY
3. (___*) POWIERZCHNIA OTWORU PO OTWARCIU OKNA



Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"
64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-01

Inwestor	PUSS PIŁA ul. PODCHORAŻYCH 10	Branża:	budowl.
Nazwa obiektu	PRZEBUDOWA BUDYNKU "D" W ZAKRESIE P-POŻ. PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PIŁE	Nr rysunku:	10
Adres	PIŁA ul. PODCHORAŻYCH 10, DZIAŁKA NR 319	Skala:	1:100
Nazwa rysunku	ZESTAWIENIE OKIEN ODDYMIAJĄCYCH		
Projektował :	mgr inż. Tomasz Zasada upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	Nr uprawnień UAN-8345/910/85	Data 08. 2021
Sprawdził :	inż. Kazimierz Grzelak upr. do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	GP-7342/1684/92	08. 2021