



PS/1831/2626/2022/3

Katowice, 08 lipca 2022 r.



**Zarząd Dróg Powiatowych  
w Tarnowskich Górach**  
*Dział Ewidencji i Uzgodnień*  
**ul. Pyskowska 54**  
**42 - 600 Tarnowskie Góry**

W odpowiedzi na pismo EU.673.48.2022 z dnia 06.07.2022 r., dotyczące wydania warunków technicznych w związku z planowanym remontem przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 1170/169, 1171/169 i 684/114, położonego pod drogą powiatową 3225 S – ul. Dworcowa w Przechlebiu, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przesyła w załączeniu plan sytuacyjny, sporządzony na arkuszu kopii mapy zasadniczej terenu w rejonie jak wyżej z wkreśloną orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasą wodociągu magistralnego DN 300 mm (żeliwo sferoidalne). Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągu wynosi po 3,0 mb z obu stron, licząc od jego osi. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją urządzenia wodociągowego. Na skrzyżowaniach z wodociągiem DN 300 mm należy zachować odległość pionową min. 0,6 m. Utwardzenie przejazdu nad przebudowywanym przepustem należy wykonać z elementów rozbielanych, np. z kostki betonowej. Zagęszczenie podbudowy drogi nad przepustem w obszarze ww. strefy technicznej należy wykonać w technologii statycznej (bezudarowej). Dokładną lokalizację wodociągu DN 300 mm oraz rzędne jego ułożenia należy zweryfikować poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. Wykopy w obszarze strefy technicznej należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, pod bezpośrednim nadzorem służb technicznych naszej Spółki. Projekt remontowanego przepustu wraz z profilem podłużnym i przekrojem poprzecznym należy przesłać do naszej Spółki w celu akceptacji. W przypadkach prowadzenia prac w obszarze strefy technicznej wodociągu należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Spółkę o terminie rozpoczęcia prac. Powiadomienie należy przesłać do Spółki z wyprzedzeniem min. 1 tygodnia przed przystąpieniem do prac budowlanych.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują;

1. Adresat
2. OES Czarny Las
3. PS a/a

*Przewodniczący Dyktando*  
*Monika Słomka Dystrybucji*  
*Krzysztof Rajca*

Osoba do kontaktu: Dominika Kardasz tel. 32 60 38 799, e-mail: d.kardasz@gpw.katowice.pl

Strona 1 z 1

0123

udl. 2000 strafa 6 (18°)

--- zakres mapy do celów projektowych

